

Предоставление информации  
для размещения на сайте  
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2018 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии и потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г.Ливны	ТП-035	0,4	01.09.2018 21:20	02.09.2018 03:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Возгорание постройки возле ВЛИ	Устранено персоналом Ливенского МФ
2	г.Орел	1 сек РУ-10 кВ РП 30	10	02.09.2018 02:00	02.09.2018 03:20	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. КЗ ведомственной КЛ 10кВ РП 30.19 — ТП 880	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
3	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	02.09.2018 17:27	02.09.2018 17:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
4	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	02.09.2018 17:27	02.09.2018 17:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
5	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110/3510 кВ «Хотынец»	10	02.09.2018 17:27	02.09.2018 17:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
6	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 03.08 — ТП 035.03	6	03.09.2018 17:20	03.09.2018 17:57	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями (лицами). При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ повреждена КЛ 6 кВ ТП 035 03 — ТП 027 05 ООО «Гортеплоэнерго»	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
7	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.08 — ТП 355.02	6	03.09.2018 21:35	03.09.2018 21:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ РП 08.08 — ТП 355.02	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
8	г.Орел	КЛ 6 кВ №230 ПС Заводская — РП 33.14	6	03.09.2018 22:45	03.09.2018 23:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ №230 ПС Заводская — РП 30.14	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
9	п. Покровское	ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ Покровское	10	03.09.2018 05:20	03.09.2018 06:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
10	п. Покровское	ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110/35/10 кВ Покровское	10	03.09.2018 05:20	03.09.2018 06:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»

11	п. Покровское	ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Покровское	10	03.09.2018 05:20	03.09.2018 06:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
12	п. Покровское	ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ ПокровскоеТП 002, ТП 003, ТП 004, ТП 006, ТП 007, ТП 008, ТП 009, ТП 012, ТП 017, ТП Северное Сияние, ТП Тряпышко	10	03.09.2018 06:10	03.09.2018 11:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". .Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровское, повреждение кабельной вставки 10 кВ на ТП 003	Устранено персоналом Змиевского МФ
13	п. Покровское	ТП — 003	0,4	03.09.2018 11:00	03.09.2018 16:59	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Отключение ТП 003,повреждение кабельной вставки 10 кВ	Устранено персоналом Змиевского МФ
14	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
15	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
16	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
17	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
18	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110/35/10 кВ Новополево- 2	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
19	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
20	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
21	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Новополево- 2	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»

22	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 20 ПС 110/35/10 кВ Новополево-2	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
23	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Ловчиково	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
24	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Ловчиково	10	04.09.2018 18:10	04.09.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
25	г. Дмитровск	КЛ 10 кВ РП 01.07 — ТП 007.01	10	09.09.2018 08:50	09.09.2018 10:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Замыкание фазы С на землю	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Кромского МФ
26	г. Ливны	ПЛ 9 ПС 110/35/6 «Черкасская»	6	10.09.2018 08:50	10.09.2018 09:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Поврежден КЛ 6 кВ ПЛ 9 ПС «Черкасская» - ВРУ «Элеватор»	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
27	г. Ливны	ПЛ 10,11,14,17 ПС 110/35/6 «Черкасская»	6	10.09.2018 08:50	10.09.2018 09:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ 6 кВ ПЛ 9 ПС «Черкасская» вызвало отключение секции шин ПС «Черкасская»	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
28	п. Кромы	ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	11.09.2018 09:50	11.09.2018 11:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
29	г.Орел	КЛ 6 кВ №107 ПС Орловская ТЭЦ — ТП 651.04	6	12.09.2018 14:50	12.09.2018 15:55	Отключения, вызванные в ТН в ведомственных сетях. КЗ ведомственной КЛ	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
30	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 03.05 — ТП 011.04	6	12.09.2018 14:50	12.09.2018 17:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 012.05 — ТП 003.03 сторонней организацией при производстве земляных работ. Повреждение бросками емкостного тока КЛ 6 кВ РП 03.05 — ТП 011.04, КЛ 6 кВ ТП 013.05 — ТП 014.01	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
31	г. Мценск	ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	12.09.2018 05:47	12.09.2018 06:33	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ 10 кВ ТП 055.05 — ТП 010.07	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ.
32	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 11.08 — ТП 681.04	6	14.09.2018 12:40	14.09.2018 19:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ РП 11.08 — ТП 681.04, КЗ КЛ 6 кВ ТП 681.03 — ТП 680.06	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.

33	г. Мценск	КЛ 10 кВ № 09 ПС 110/10 Пищевая	10	16.09.2018 11:35	16.09.2018 12:54	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
34	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 36.12 — ТП 566.05	10	17.09.2018 02:15	17.09.2018 02:58	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Сработала защита ВВ яч.12 рп 36	Повторное включение успешно
35	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 16.07 — ТП 007.01	10	17.09.2018 11:00	17.09.2018 12:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ ТП 007.05 — ТП 016.01	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
36	с.Сосково	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004	0,4	19.09.2018 16:27	19.09.2018 17:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Замыкание проводов в пролете опор №8 - №1/8	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
37	г.Орел	КЛ 6 кВ №634 ПС Западная — РП 12.07	6	20.09.2018 13:40	20.09.2018 21:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ ТП 379.01 — ТП 380.01, КЛ 6 кВ ТП 379.03 — ТП 388.01	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
38	с.Сосково	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004	0,4	21.09.2018 09:13	21.09.2018 09:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Замыкание проводов в пролете опор №3 - №5	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
39	г. Мценск	КЛ 10 кВ №39 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	23.09.2018 09:05	23.09.2018 11:09	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
40	г.Орел	КЛ 10 кВ №71 ПС 220/110/10 кВ Орловская Районная	10	24.09.2018 08:50	24.09.2018 11:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10кВ ТР 30.03 — ТП 873.05	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
41	г. Дмитровск		10	24.09.2018 14:50	24.09.2018 15:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Вследствие ветровых нагрузок произошло падение ветвей дерева на ЛР-ТП 014 Пенькозавод. Вследствие КЗ сработала защита на отключение РЕК2	Устранено персоналом Кромского МФ
42	п.Хотынец	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001	0,4	24.09.2018 15:50	24.09.2018 18:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». В результате ухудшения погодных явлений произошло падение дерева на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с обрывом линейных проводов	Устранено персоналом Нарышкинского МФ

43	п.Шаблыкино	ВЛ 10 кВ №13	10	24.09.2018 18:31	24.09.2018 19:39	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
44	п.Верховье	ТП 029	10	27.09.2018 14:15	27.09.2018 15:46	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
45	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 36.32 — ТП 561.01	10	27.09.2018 13:20	27.09.2018 13:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ РП 36.32 — ТП 561.01	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
46	п.Нарышкино	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026	0,4	27.09.2018 06:10	27.09.2018 09:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». В результате ухудшения погодных явлений произошло замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
47	с.Моховое	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 Моховое	10	28.09.2018 10:30	28.09.2018 12:01	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»

Начальник ПТО

Г.В. Щеголева

Главный инженер

В.А. Тимохин



