

Предоставление информации  
для размещения на сайте  
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2018 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросеть вой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии и потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	01.08.2018 19:35	01.08.2018 21:40	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка. Повреждение на ведомственной ТП МТС	Устранено персоналом собственника
2	п.Глазуновка	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 ЭЧЭ-62 п.Глазуновка	10	05.08.2018 19:10	05.08.2018 20:00	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка. Повреждение на ведомственной ТП АГРО-ЛЭНД	Устранено персоналом собственника
3	г.Ливны	ПЛ-25 ПС Пластмасс	6	08.08.2018 04:40	08.08.2018 08:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение КЛ-139 — ТП-052	Устранено персоналом Ливенского МФ
4	г.Ливны	ПЛ-38 ПС Пластмасс	6	08.08.2018 06:15	08.08.2018 08:08	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение КЛ -6кВ ТП-052 — ТП-002	Устранено персоналом Ливенского МФ
5	с.Русский брод	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 Русский брод ТП13	10	09.08.2018 07:55	09.08.2018 08:50	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
6	г.Орел	КЛ 6 кВ №739 ПС Юго-Восточная	6	09.08.2018 18:40	09.08.2018 18:55	Отключения и повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Короткое замыкание КЛ 6кВ №739 ПС Юго-Восточная — РП 11.03	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
7	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	11.08.2018 10:05	11.08.2018 12:05	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Змиевка. Повреждение кабельной муфты на опоре №1	Устранено персоналом Змиевского МФ
8	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 24.12 — ТП 811.03	10	12.08.2018 06:30	12.08.2018 08:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Короткое замыкание КЛ 10 кВ ТП 810.05 — ТП 811.04	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.

9	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	12.08.2018 10:20	12.08.2018 10:38	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка. Повреждение на ведомственной ТП мясокомбината	Устранено персоналом собственника
10	г.Орел	КЛ 6 кВ №506 ПС Железнодорожная	6	13.08.2018 17:25	13.08.2018 17:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Короткое замыкание КЛ 6кВ №506 ПС Железнодорожная — РП 06.07	Перевод ТП на питание по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
11	с.Тросна	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Троснянская	10	13.08.2018 09:10	13.08.2018 12:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
12	г.Орел	КЛ 6 кВ №719 РП Погрузчик	6	14.08.2018 09:11	14.08.2018 10:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Короткое замыкание, в результате попадания кошки в яч. 02 РУ-6 кВ ТП 679	Повторное включение — успешно
13	п.Кромы	ВЛ 10 кВ №6 ПС Кромская	10	15.08.2018 16:10	15.08.2018 16:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
14	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.06 — ТП 399.05	6	16.08.2018 10:25	16.08.2018 11:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Короткое замыкание КЛ 6 кВ РП 08.06 — ТП 399.05; КЛ 6 кВ ТП 399.06 — ТП 400.06	Перевод ТП на питание по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
15	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 03.10 — ТП 020.06	6	21.08.2018 16:15	21.08.2018 17:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Межфазное КЗ КЛ 6 кВ ТП 023.01 — ТП 029.07	Перевод ТП на питание по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
16	п.Глазуновка	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка	10	21.08.2018 18:20	21.08.2018 18:45	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка. Повреждение на ведомственной ТП АГРО-ЛЭНД	Устранено персоналом собственника
17	п. Долгое	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001	0,4	21.08.2018 20:35	21.08.2018 21:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками	Устранено персоналом Ливенского МФ
18	с.Сосково	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001	0,4	21.08.2018 16:20	21.08.2018 17:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
19	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 04.01 — ТП 137.05	6	26.08.2018 10:10	26.08.2018 10:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Однофазное КЗ КЛ 6 кВ ТП 137.02 — ТП 042.06	Перевод ТП на питание по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
20	г.Ливны	ВЛ 6 кВ № 13 ПС «Пушкарская»	6	29.08.2018 11:10	29.08.2018 11:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Поврежден КЛ 6 кВ ТП 136 — ТП 103	Перевод ТП на питание по резервным линиям. Устранено персоналом Ливенского МФ.

21	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	29.08.2018 10:00	29.08.2018 10:25	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
22	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Хотынец	10	29.08.2018 10:00	29.08.2018 10:25	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
23	г.Мценск	2 СШ 10 кВ ТП 128	10	30.08.2018 14:48	30.08.2018 15:20	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Повреждение оборудования МценскПроката	Устранено персоналом Мценского МФ\
24	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	30.08.2018 12:10	30.08.2018 15:21	Отключение и повреждение оборудования ЛЭП АО «Орелоблэнерго», вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками	Устранено персоналом Нарышкинского МФ

Начальник ПТО

Г.В. Щеголева

Главный инженер

В.А. Тимохин



