

Предоставление информации  
для размещения на сайте  
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями

№ п/п	наименование муниципального района	наименование электросетевого объекта	УР об	дата, время возникновения аварии	дата, время восстановления	причина технологического нарушения (ТН) (связанного отключения)
1	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №29 ПС Болхов	10	01.04.2019	01.04.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой
2	г.Болхов	КЛ 10 кВ №29 ТП 021 —	10	01.04.2019	01.04.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго».
3	г.Орел	КЛ 10 кВ №57 ПС	10	01.04.2019	01.04.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго».
4	г.Орел	КЛ 6 кВ №719 РП	6	05.04.2019	05.04.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго».
5	г.Ливны	КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ	6	05.04.2019	05.04.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго»
6	г.Мценск	КЛ 0,4 кВ №10 ТП 065	0,4	05.04.2019	05.04.2019	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях.
7	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС	10	06.04.2019	06.04.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой
8	г. Орел	КЛ 6кВ РП 12.09 — ТП	6	09.04.2019	09.04.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"
9	г. Орел	1,2 СШ 10 кВ РП 30	10	10.04.2019	10.04.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .
10	г.Мценск	КВЛ 10 кВ ЦРП 05.21 — ТП 113.06	10	10.04.2019 13:32	10.04.2019 13:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ от ТП 113 до опоры №68 ВЛ 10 кВ №13 ПС Район В
11	г. Орел	КЛ 10 кВ №845 ПС Центральная — РП 18.06	10	13.04.2019 14:51	13.04.2019 15:53	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ РП 18.05 — ТП 660.03
12	г. Орел	КЛ 6 кВ ПС Центральная — ТП 719.01	6	14.04.2019 05:00	14.04.2019 06:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 719.02 — ТП 718.03
13	с.Дросково	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 Дросково	10	14.04.2019 17:35	14.04.2019 19:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
14	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 24.13 — ТП 808.02	10	15.04.2019 19:45	15.04.2019 20:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ ТП 808.06 — ТП 822.01
15	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец»	10	15.04.2019 00:55	15.04.2019 01:17	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
16	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец»	10	16.04.2019 18:25	16.04.2019 18:47	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
17	г. Орел	КЛ 6 кВ №434 ПС Советская — ТП 082.04	6	17.04.2019 23:30	17.04.2019 23:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 6 кВ № 434 ПС Советская— ТП 082.04

18	г.Ливны	ПЛ 23,24,25,28 ПС «Пластмасс» 110/6 кВ (ТП 125,094,127,183,096,126, 047,055,194,028,110,144(Т 1),166,154,156,149,167,102 ,160,101,141,106,036,019,1 28,147,193,023,111,079,048 (Т2)	6	17.04.2019 12:50	17.04.2019 14:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
19	г.Орел	КЛ 6 кВ №504 ПС Железнодорожная — ТП 787.01	6	18.04.2019 12:10	18.04.2019 13:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями. При производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией повреждена КЛ 6 кВ ТП 687.06 — ТП 692.03
20	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 24.13 — ТП 808.02	10	18.04.2019 14:30	18.04.2019 14:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ ТП 808.06 — ТП 822.01
21	г.Орел	КЛ 6 кВ №103 ПС Орловская ТЭЦ — РП 01.12	6	19.04.2019 23:05	20.04.2019 00:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6кВ №103 ПС Орловская ТЭЦ — РП 01.12
22	г.Орел	КЛ 6 кВ № 641 ПС Западная — ТП 489.04	6	22.04.2019 18:50	22.04.2019 19:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями. Однофазное КЗ КЛ 6кВ №641 ПС Западная — ТП 489.04
23	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.06 — ТП 399.05	6	22.04.2019 21:50	22.04.2019 22:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ РП 08.06 — ТП 399.05
24	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 01.05 — ТП 615.03	6	25.04.2019 14:05	25.04.2019 15:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ ТП 616.01 — ТП 617.01
25	г.Орел	КЛ 6 кВ №406 ПС Советская — ТП 160.03	6	25.04.2019 16:50	25.04.2019 18:23	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ ТП 124.04 — ТП 128.04
26	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	25.04.2019 18:03	25.04.2019 18:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

27	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	25.04.2019 18:03	25.04.2019 18:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
28	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС «Хотынец»	10	25.04.2019 18:03	25.04.2019 18:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
29	п.Шаблыкино	ТП 007, 001, 002, 003, 014, 012, 006, 004, 010	10	25.04.2019 23:15	25.04.2019 23:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
30	г.Орел	КЛ 6 кВ №15 ПС Приборная — ТП 057.05	6	26.04.2019 21:10	26.04.2019 22:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ ТП 116.01 — ТП 115..07
31	г. Мценск	КЛ 0,4 кВ №15 ТП 047	0,4	26.04.2019 06:48	26.04.2019 07:32	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 0,4 кВ №15 от ТП 047 до дома №3а ввод2 ул.1-й Микрорайон
32	г.Орел	КЛ 6 кВ №254 ПС Заводская — РП 08.12	6	27.04.2019 15:30	27.04.2019 16:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ №254 ПС Заводская — РП 08.12
33	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05 — ТП 860.06	10	29.04.2019 09:00	29.04.2019 09:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» по невыявленной причине

Начальник ПТО

Главный инженер

или внеплановыми отключениями объектов
мероприятия по устранению причин технологического
повышения
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
Перевод питания по резервным линиям ОВБ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ
Устранено персоналом Ливенского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
Перевод питания по резервным линиям ОВБ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ
Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС

Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение успешно

М.А. Колесов

В.А. Тимохин