

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями и электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)
1	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	01.03.2019 13:40	01.03.2019 14:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка по невыясненной причине
2	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 06.09. - ТП 639.08	6	03.03.2019 07:50	03.03.2019 08:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Однофазное КЗ КЛ 6 кВ ТП 639.03 — РП 01.11
3	г.Орел	2 СШ 10 кВ РП 13. 1 СШ 10 кВ РП 30	10	05.03.2019 03:00	05.03.2019 05:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ сборных шин 2 сек. РУ 0,4 кВ ТП 840
4	г.Орел	КЛ 6 кВ РП33.11. - ТП 739.01	6	06.03.2019 05:30	06.03.2019 07:02	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ ТП 739.01 — РП33.11
5	г.Ливны	ТП 108	6	13.03.2019 11:06	13.03.2019 14:43	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
6	г.Орел	КЛ 6 кВ ТП 651.04 — ПС ТЭЦ №107	6	15.03.2019 18:36	15.03.2019 20:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Однофазное КЗ КЛ 6 кВ ТП 663.01 — ТП 662.01
7	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	18.03.2019 11:00	18.03.2019 11:08	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях по невыявленной причине
8	г.Ливны	ПЛ 13 ПС Пушкарская (ТП-182 092 185 118 031 032 136 015 103 016)	6	18.03.2019 18:10	18.03.2019 19:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .Повреждение кабельной воронки 6 кВ ТП 103- ТП 136
9	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 01.02 — ТП 602.02	6	19.03.2019 06:40	19.03.2019 08:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ ТП 602.05 — ТП 624.021
10	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ — 61 п.Змиевка	10	19.03.2019 01:00	19.03.2019 01:12	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго» по невыявленной причине. РПВ успешно
11	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ — 61 п.Змиевка	10	19.03.2019 01:00	19.03.2019 01:12	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго» по невыявленной причине. РПВ успешно

12	п.Змиевка	ТП 039	10	19.03.2019 06:01	19.03.2019 07:35	Повреждения оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». В следствии проникновения животного (кота) на крышу высоковольтной шахты ТП 039, произошло короткое замыкание
13	г.Орел	КЛ 10 кВ №24 ПС Восточная	10	21.03.2019 17:15	21.03.2019 18:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Однофазное КЗ КЛ 10 кВ РП 10.10 — ТП 870.01
14	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 13.12 — ТП 840.08	10	21.03.2019 17:15	21.03.2019 18:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Однофазное КЗ КЛ 10 кВ РП 13.12 — ТП 840.08
15	г.Дмитровск	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская	10	21.03.2019 13:13	21.03.2019 13:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
16	с.Русский Брод	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 Русский Брод	10	22.03.2019 13:50	22.03.2019 20:05	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
17	г.Орел	КЛ 6 кВ №488 ПС Советская — ТП 073.03	6	22.03.2019 12:35	22.03.2019 13:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 6 кВ ТП 073.04 — ТП 074.01
18	г.Орел	КЛ 10 кВ №1 ПС Восточная	10	23.03.2019 12:40	23.03.2019 14:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 6 кВ ТП 803.01— ТП802.03
19	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №29	10	27.03.2019 12:30	27.03.2019 12:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ на ВЛ 10 кВ №29.В пролете опор №76-№77 упало дерево на ВЛ 10 кВ №29, в результате чего сработала защита, отключился ВВ 03. яч. №3

Начальник ПТО

Главный инженер

ли внеплановыми отключениями объектов

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение успешно
Устранено персоналом Ливенского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Змиевского МФ
Устранено персоналом Змиевского МФ

Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Болховского МФ

М.А. Колесов

В.А. Тимохин