

Предоставление информации  
для размещения на сайте  
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь месяц 2018 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии и потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 10.10 — ТП 870.01	10	01.11.2018 05:00	01.11.2018 06:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 10 кВ РП 10.10 — ТП 870.00	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
2	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	07.11.2018 16:55	07.11.2018 17:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .Причина не выявлена	Повторное включение успешно
3	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	08.11.2018 03:40	08.11.2018 03:47	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Повреждение ТП 041 «Корсаков» -ведомственная	Устранено персоналом собственника
4	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	10.11.2018 11:35	10.11.2018 11:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
5	г.Ливны	ПЛ №15 ПС 110/6 кВ ПС «ПМ»	6	11.11.2018 08:30	11.11.2018 12:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" , вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками. Вне регламентное отключение ПЛ 6 кВ №15 ПС 110/6 кВ ПС «ПМ»	Устранено персоналом Ливенского МФ
6	г.Ливны	ПЛ №33 ПС 110/6 кВ ПС «Пластмасс»	6	13.11.2018 08:50	13.11.2018 11:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение КЛ 6 кВ ТП 085.03 — ТП 021.01	Устранено персоналом Ливенского МФ
7	г.Мценск	ВЛ 10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	13.11.2018 04:27	13.11.2018 07:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП 04.07 — опора №69	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
8	г.Мценск	ВЛ 10 кВ №14 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	26.11.2018 07:30	26.11.2018 08:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ 10 кВ ТП 086.03 — опора №63	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
9	с.Тросна	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 Троснянская	10	28.11.2018 21:14	28.11.2018 23:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
10	г.Орел	КЛ 6 кВ №3 ПС Химмаш — РП 23.14	6	29.11.2018 15:35	29.11.2018 17:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЛ 6 кВ №3 ПС Химмаш — РП 23.14	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.

Начальник ПТО

Г.В. Щеголева

Главный инженер

В.А. Тимохин