

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями

№ п/п	наименование муниципального района	наименование электросетевого объекта	УРов	дата, время прекращения	дата, время восстановления	причина технологического нарушения (тип аварийного отключения)
1	п.Глазуновка	ВЛ 10 кВ №45 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка	10	04.11.2019 04:05	04.11.2019 08:48	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Разрушение штыревого изолятора на опоре №3 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п.Глазуновка
2	п.Глазуновка	ТП 021	10	04.11.2019 17:30	04.11.2019 19:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Разрушение проходного изолятора фазы «В» на ТП 021
3	г.Орел	КЛ 6 кВ №813 ПС Центральная	6	06.11.2019 17:10	06.11.2019 18:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" В результате перекрытия фазы «А» и корпуса камеры животными в яч.18 РУ 6 кВ РП 007, произошло КЗ с возникновением электрической дуги и межфазного КЗ, что вызвало действие защиты МВ яч.813 ПС Центральная на отключение
4	г.Орел	КЛ 6 кВ №448 ПС Советская, КЛ 6 кВ №439 ПС Советская	6	06.11.2019 18:15	06.11.2019 21:52	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ №448 ПС Советская — ТП 073.03, КЗ КЛ 6 кВ ТП 090.01 — ТП 091.02
5	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	08.11.2019 14:45	08.11.2019 15:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка, повреждение штыревого изолятора на опоре №44
6	г.Мценск	ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Район В	10	08.11.2019 05:50	08.11.2019 06:52	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ ПС тяговая в пролете опор 2/1-2/3 ветвями деревьев
7	п.Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 Хомутово	10	13.11.2019 15:32	13.11.2019 15:56	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
8	п.Долгое	КЛ 10 кВ ТП 003.03-оп.№2	10	14.11.2019 10:02	14.11.2019 12:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Попадание птицы на ВЛ 10 кВ
9	г.Мценск	КЛ 10 кВ ТП 055.05-ТП 010.05	10	16.11.2019 08:30	16.11.2019 08:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение участка КЛ 10 кВ ТП 055.05- ТП010.05
10	г.Орел	КЛ 6 кВ №226 ПС Заводская	6	17.11.2019 13:25	17.11.2019 14:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ №266 ПС Заводская-РП 33.03
11	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10-ТП 371.08	6	17.11.2019 14:10	17.11.2019 15:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" ОКЗ КЛ 6 кВ РП 08.10-ТП 371.08, ОКЗ КЛ 6 кВ ТП 375.05-ТП 376.03
12	г.Орел	КЛ 10 кВ №929 ПС Пищевая	10	17.11.2019 23:00	17.11.2019 23:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" ОКЗ КЛ 10 кВ №929 ПС Пищевая — РП 27.12
13	г.Орел	КЛ 6 кВРП 03.16 — ТП 037.02	6	20.11.2019 15:45	20.11.2019 16:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Сработала защита ВВ 16.03

14	г.Орел	КЛ 6 кВ №22 ПС Химмаш	6	22.11.2019 09:30	22.11.2019 11:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЛ 6 кВ №22 ПС Химмаш- РП 23.09
15	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 11.05 — ТП 669.03	6	23.11.2019 02:35	23.11.2019 03:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 11.05 — ТП 669.03
16	с.Русский Брод	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 Русский Брод	10	29.11.2019 19:40	29.11.2019 20:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Отключение на РЕК 1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 Русский Брод

Начальник ПТО

Главный инженер

или внеплановыми отключениями объектов мероприятия по устранению причин технологического повышения
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение — успешно

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Верховского МФ

М.А. Колесов

В.А. Тимохин