

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями
электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)
1	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 02.08.-ТП 321	6	01.10.2019 09:15	01.10.2019 12:15	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. СЗ яч.№08 РП 02
2	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 18.17-ТП 761.02	6	02.10.2019 07:00	02.10.2019 13:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ ТП 761.06-ТП 665.02
3	г.Ливны	ВЛ 6 кВ РЕКЗ - ТП 163.03	6	02.10.2019 17:25	02.10.2019 20:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП 062.01 - ТП 064.01
4	п.Верховье	ТП 028	10	09.10.2019 17:45	09.10.2019 19:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
5	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10	10	09.10.2019 17:45	09.10.2019 17:55	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
6	г.Мценск	КЛ 10 кВ №03 ПС Тяговая	10	09.10.2019 13:22	09.10.2019 14:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ ПС тяговая в пролете опор 2/1-2/3 ветвями деревьев
7	г.Орел	КЛ 6 кВ №506 ПС Железнодорожная	6	11.10.2019 13:40	11.10.2019 14:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ №506 ПС железнодорожная — РП 06.07
8	г.Орел	ПС 110/10 Восточная	10	15.10.2019 15:10	15.10.2019 15:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
9	г.Орел	КЛ 10 кВ № 926 ПС Пищевая	10	15.10.2019 18:00	15.10.2019 23:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Механическое повреждение КЛ 10 кВ: ТП 574.02-ТП 750.01
10	г.Мценск	КЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Район В	10	28.10.2019 09:08	28.10.2019 10:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Неисправность трансформатора тока на ЦРП 04 в яч.12
11	п.Хомутово	ВЛ 10 кВ №7, №16 ПС 35/10 Хомутово	10	30.10.2019 14:00	30.10.2019 14:25	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Начальник ПТО

Главный инженер

или внеплановыми отключениями объектов

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

М.А. Колесов

В.А. Тимохин