



УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 ноября 2013 года
г. Орел

№ 1886-Т

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающих устройств ОАО «Орелстрой»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об Управлении по тарифам Орловской области, утвержденным Постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2009 года № 27, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающих устройств ОАО «Орелстрой», расположенных по адресу: г. Орел МР «Болховский» поз.5 ул. Графа Киселева, 3 на напряжении 0,4 кВ мощностью 229,3 кВт согласно приложения.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 2 декабря 2013 года.

Начальник Управления

Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по
тарифам

Орловской области

от 29 июля 2013 г. № 1846-а

**Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом
присоединении единицы мощности**

тыс. руб. (без НДС)

| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Итого платы за технологическое присоединение | 4 972,58 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование | 0,81 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 4969,46 |
| 3.1 | Монтаж КЛ-10 кВ от ТП 220 до ТП 221 | 847,65 |
| 3.2 | Монтаж КЛ-10 кВ от РП 37 до ТП 221 | 467,26 |
| 3.3 | Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 221 до ВРУ № 1 поз. 5 | 225,42 |
| 3.4 | Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП 221 до ВРУ № 2 поз. 5 | 176,78 |
| | Монтаж БКТП-221 | 3252,34 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 0,77 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0,21 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической | 1,33 |