



УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31 октября 2014 года

г. Орел

От Р. Ю. П.
дир. Р. Ю. П.
11.11.14 г.
№ 1799-Т

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающих устройств ОАО «Орелстрой»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об Управлении по тарифам Орловской области, утвержденным Постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2009 года № 27, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающих устройств ОАО «Орелстрой», расположенных по адресу: Орловский р-н, д. Жилино, ул. Графа Киселева, 9 на напряжении 0,4 кВ мощностью 382,80 кВт согласно приложения.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 ноября 2014 года.

Начальник Управления

Е. Н. Жукова



**Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом
присоединении**

тыс. руб. (без НДС)

№	Наименование мероприятий	Утвержденная ставка платы
1	2	3
	Итого плата за технологическое присоединение	3 264,37
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование	0,81
2	Разработка сетевой организацией проектной документации	0,00
3	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего	3260,96
3.1	Монтаж БКТП (ТП222) ул. Графа Киселева, 9	1999,09
3.2	Монтаж 4КЛ-10 кВ ул. Графа Киселева, 9	655,67
3.3	Монтаж 6КЛ-0,4 кВ ул. Графа Киселева, 9	606,19
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	0,85
5	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя	0,23
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	1,52

Голубкова Э.А.

Глушкова О. В.

Гришурова Е. Н.

Кудряков А. Л.

Повестка дня: Установление индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающих устройств ОАО «Орелстрой», расположенных по адресу: Орловский р-н, д. Жидино, ул. Графа Киселева, 9 на напряжении 0,4 кВ мощностью 382,80 кВт.

Рассмотрели: вошедшей повестки дня, ОАО «Орелоблэнерго» представлена калькуляция на выполнение фактических действий по технологическому присоединению. Затраты на выдачу технических условий (далее ТУ), проверку их выполнения составили 5,01 тыс. руб., в том числе оплата труда – 2,81 тыс. руб., затраты на ГСМ и амортизацию транспорта – 0,82 тыс. руб., пробыль – 0,29 тыс. рублей, накладные расходы – 2,09 тыс. рублей.