

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия
Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями и
электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)
1	г. Мценск	КЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	02.08.2019 17:40	02.08.2019 18:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ ТП 055.05-ТП 010.07
2	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	02.08.2019 21:41	02.08.2019 21:48	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
3	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	02.08.2019 21:41	02.08.2019 22:06	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
4	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец»	10	02.08.2019 21:41	02.08.2019 21:48	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
5	г.Орел	РП 13 10 кВ яч.№14	10	03.08.2019 06:30	03.08.2019 07:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» КЗ КЛ 10 кВ РП 13.12 — ТП 840.08
6	г.Орел	КЛ 10 кВ №15 ПС Восточная	10	08.08.2019 04:20	08.08.2019 05:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» КЗ КЛ 10 кВ №15 ПС Восточная — РП 19.09
7	г.Орел	КЛ 10 кВ №3 ПС Районная	10	11.08.2019 03:24	11.08.2019 04:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ ТП 848.02 — ТП 847.02
8	г.Мценск	ВЛ 10 к В №14 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	17.08.2019 17:18	17.08.2019 17:34	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Отключение вызвано грозovým перенапряжением
9	г.Мценск	КВЛ 10 кВ №39 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	17.08.2019 18:08	17.08.2019 18:28	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Отключение вызвано грозovým перенапряжением
10	г.Мценск	КЛ 10 кВ №03 ПС Тяговая	10	17.08.2019 17:08	17.08.2019 18:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Междофазное КЗ КЛ 10 кВ ТП013.01 — ТП040.02
11	п.Залегощь	ВЛ 10 кВ №12 ПС «Залегощь»	10	20.08.2019 07:20	20.08.2019 10:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Разрушение изолятора на оп.29 ВЛ 10 кВ №12 ПС «Залегощь»
12	г.Орел	КЛ 10 кВ №844 ПС Центральная	10	23.08.2019 13:40	23.08.2019 22:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями. Механическое повреждение КЛ 10 кВ: ТП 761.05.-ТП 665.03 и КЛ 10 кВ ТП 761.06-ТП 665.04

13	г. Мценск	КЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	23.08.2019 09:43	23.08.2019 10:34	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Ореоблэнерго». Междуфазное КЗ КЛ 10 кВ ТП 110.03-ТП 074.06
14	г. Мценск	ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Район В (ПАО «МРСК Центр» - «Орелэнерго»	10	23.08.2019 06:20	23.08.2019 06:50	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
15	г. Ливны	ПЛ 15 ПС 110/6 «ПМ» (005,045,026,135,121,021,0 85,165,178,159,077,061,011 ,030,002,186,179,162,049,0 48 (Т1),134)	6	24.08.2019 12:10	24.08.2019 15:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Повреждена опора 6 кВ №67 ВЛ 6 кВ ТП 121-ТП 135
16	г. Малоархангельск	ТП 009	10	29.08.2019 22:15	30.08.2019 10:30	Повреждение оборудования и ЛЭА АО «Орелоблэнерго». КЗ между обмотками внутри бака силового трансформатора ТП 009.

Начальник ПТО

Главный инженер

или внеплановыми отключениями объектов

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение успешно
Повторное включение успешно
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Устранено персоналом Залегощенского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Ливенского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Змиевского МФ

М.А. Колесов

В.А. Тимохин