

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь месяц 2018 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	01.12.2018 09:00	01.12.2018 11:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
2	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	01.12.2018 15:05	01.12.2018 16:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
3	п. Залегощь	1 сек-10 кВ ПС 110/35/10 "Залегощь"	10	03.12.2018 01:16	03.12.2018 01:25	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
4	г. Орел	2 СШ 6 кВ ПС 110/6 Химмаш	6	04.12.2018 15:00	04.12.2018 18:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЛ 6 кВ № 20 ПС Химмаш - РП 31.10	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
5	г. Дмитровск	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 005	0,4	04.12.2018 17:00	04.12.2018 19:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Попадание фазного провода на заземляющий спуск рядом стоящей опоры.	Устранено персоналом Кромского МФ
6	п. Змиевка	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 052	0,4	10.12.2018 07:10	10.12.2018 14:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 052, обрыв провода в пролете от 2/7-2/8	Устранено персоналом Змиевского МФ
7	г. Ливны	ПС ЛААЗ ПЛ-1 ,ПЛ-5, ПЛ-45	6	19.12.2018 11:10	19.12.2018 12:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ-6 кВ ПЛ-5 ПС ЛААЗ	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
8	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 12.16 - ТП 841.05	6	25.12.2018 16:15	25.12.2018 18:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" ОКЗ КЛ 6 кВ ТП 367.08 - ТП 376.05	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
9	г. Орел	КЛ 10 кВ №20 ПС Восточная - РП 13.14	10	26.12.2018 03:25	26.12.2018 04:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ № 20 ПС Восточная - РП 13.14	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.

Начальник ПТО

Г.В. Щеголева

Главный инженер

В.А. Тимохин