

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями и

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)
1	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 06.05-ТП 781.03	6	01.06.2019 10:45	01.06.2019 18:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго».КЗ КЛ 6 кВ ТП РП 06.05-ТП 781.03
2	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 22.15-ТП 640.07	6	01.06.2019 11:40	01.06.2019 12:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго».КЗ КЛ 6 кВ ТП РП 22.15-ТП 640.07
3	с.Тросна	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Троснянская	10	01.06.2019 06:00	01.06.2019 11:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
4	г.Ливны	ПЛ 4 ПС «Черкасская»	6	01.06.2019 04:55	01.06.2019 14:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго», вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками
5	г.Ливны	ПЛ 17 ПС «Черкасская»	6	01.06.2019 04:33	01.06.2019 08:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго», вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками
6	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 Коммаш	10	05.06.2019 10:10	05.06.2019 11:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго».Междуфазное КЗ КЛ 10 кВ ТП 021.02-опора №23 ВЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш
7	г.Орел	КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная	10	06.06.2019 05:00	06.06.2019 05:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная-РП 19.10
8	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №29-ТП 010.01	10	08.06.2019 20:25	08.06.2019 21:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №29 до ТП 010.01. Откл.ВВ 03.РП 01
9	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС «Хотынец»	10	08.06.2019 18:24	08.06.2019 18:38	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
10	г. Орел	КЛ 10 кВ №57 ПС Орловская районная	10	09.06.2019 07:15	09.06.2019 08:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ ТП873.04 — ТП876.02
11	п.Хомутово	ВЛ 10 кВ №7, №16 ПС 35/10 Хомутово	10	10.06.2019 21:40	10.06.2019 22:07	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
12	с.Красная Заря	ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Красная Заря	10	10.06.2019 21:21	10.06.2019 22:25	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
13	с.Красная Заря	ТП 010	10	10.06.2019 21:21	10.06.2019 22:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

14	с.Русский Брод	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 Русский Брод	10	10.06.2019 19:20	10.06.2019 20:10	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Отключение ЛР-ТП001
15	г.Орел	КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая	10	10.06.2019 21:55	10.06.2019 23:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая- ТП 861.05
16	с.Моховое	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 Моховое	10	10.06.2019 15:20	10.06.2019 15:55	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
17	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	10.06.2019 15:45	10.06.2019 16:02	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка.
18	г.Мценск	КВЛ 10 кВ №39 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	10.06.2019 17:37	10.06.2019 17:44	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ и отключение МВ 10 кВ ячейки №39 ПС Мценск действием защиты
19	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС Хотынец	10	10.06.2019 14:10	10.06.2019 14:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .Аварийное отключение реклоузера №1 ВЛ 10 кВ №18 ПС Хотынец
20	г.Ливны	ПЛ 28 ПС Пластмасс	6	11.06.2019 11:30	11.06.2019 13:07	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Повреждение изолятора 6 кВ
21	г.Орел	ВЛ 10 кВ №3 ПС Становой Колодезь	0,4	13.06.2019 15:30	13.06.2019 16:48	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
22	г.Орел	РП 19	10	14.06.2019 18:55	14.06.2019 19:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЗ КЛ 10 кВ РП 19 05-ТП 748 03
23	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 13.13 — ТП 842.02	10	14.06.2019 18:55	14.06.2019 20:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 10 кВ ТП 824.01-ТП 823.04
24	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	16.06.2019 06:45	16.06.2019 07:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка.
25	п.Нарышкино	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010	0,4	16.06.2019 11:00	16.06.2019 13:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Падение дерева на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 с обрывом воздушной линии
26	п.Нарышкино	ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003	0,4	16.06.2019 11:05	16.06.2019 11:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Замыкание фазных проводов на ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 с последующим перегоранием НВ предохранителей
27	п.Шаблыкино	ПС 35/10 кВ «Шаблыкинская», ПС 110/35/10 «Шаблыкинская»	10	17.06.2019 04:35	17.06.2019 05:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

28	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 29.06-ТП 609.01	6	19.06.2019 17:30	19.06.2019 18:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ ТП 609.02-ТП 610.01
29	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	20.06.2019 16:30	20.06.2019 18:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Повреждение шлейфа на опоре№3
30	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов	10	23.06.2019 19:55	23.06.2019 20:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключился РЕК №3.
31	г.Орел	КЛ 6 кВ №530 ПС Железнодорожная	6	23.06.2019 19:15	23.06.2019 19:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ №530 ПС Железнодорожная-РП 22.09
32	г.Ливны	ПЛ 11 Пушкарская 35/6 кВ	6	23.06.2019 14:50	23.06.2019 16:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Нарушение изоляции ВЛ 6 кВ
33	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №29	10	24.06.2019 04:15	24.06.2019 04:22	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключение ВВ.03 РП 01
34	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №30	10	24.06.2019 04:15	24.06.2019 05:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключение РЕК №4
35	п.Верховье	ТП 028	10	26.06.2019 03:36	26.06.2019 06:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
36	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
37	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №29 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
38	г.Болхов	КЛ 10 кВ №13 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
39	г.Болхов	КЛ 10 кВ №21 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
40	г.Болхов	КЛ 10 кВ №27 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
41	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №3 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
42	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №23 ПС Болхов	10	27.06.2019 22:41	27.06.2019 23:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

43	г.Орел	КЛ 10 кВ ТП 21.05-ТП 206.01, КЛ 10 кВ №461 ПС Советская, КЛ 10 кВ РП 16.07-ТП 007.01, 1 СШ РУ 10	10	27.06.2019 12:40	27.06.2019 15:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 008.04-ТП 316.01, ТП 008.05-ТП 316.02
44	г.Орел	КЛ 6 кВ №739 ПС Юго-Восточная	6	27.06.2019 14:45	27.06.2019 16:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ №739 ПС Юго-Восточная-РП 11.03
45	г.Орел	ПС 110/6 Железнодорожная, ПС 110/6 Заводская	6	27.06.2019 17:48	27.06.2019 17:54	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
46	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 «Нарышкинская»	10	27.06.2019 18:30	27.06.2019 19:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Разрушение опорного изолятора ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 «Нарышкинская» на опоре №196
47	г.Дмитровск	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 017	0,4	28.06.2019 13:55	28.06.2019 15:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Падение фрагмента дерева на линейные провода ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 017, в пролете опор №11-13 произошел их обрыв.
48	г.Ливны	ПЛ-9 ПС Черкасская «Элеватор»	6	28.06.2019 05:20	08.07.2019 17.00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Токовая отсечка
49	г.Мценск	ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Район В (ПАО «МРСК Центр-Орелэнерго»)	10	28.06.2019 15:45	28.06.2019 16:58	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
50	г.Мценск	КВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Пищевая	10	28.06.2019 17:05	28.06.2019 18:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Перекрытие проводов ВЛ 10 кВ ПС Пищевая в пролете опор 2-3 ветвями деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10 кВ
51	п.Долгое	ПЛ 17 ПС Долгое	10	29.06.2019 15:20	29.06.2019 19:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключение МТЗ

Начальник ПТО

Главный инженер

или внеплановыми отключениями объектов

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Ливенского Мф
Устранено персоналом Ливенского Мф
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Болховского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Устранено персоналом Верховского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Повторное включение успешно
Повторное включение успешно
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Устранено персоналом Ливенского Мф
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение успешно
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Устранено персоналом Кромского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливеснского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Мценского МФ
Устранено персоналом Ливенского МФ

М.А. Колесов

В.А. Тимохин