

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за май месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями и электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)
1	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	01.05.2019 10:06	01.05.2019 10:19	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 ЭЧЭ-61 п.Змиевка. КЗ, РПВ успешно
2	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	01.05.2019 10:40	01.05.2019 12:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 п.Змиевка
3	п.Кромы	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 011	0,4	01.05.2019 10:15	01.05.2019 11:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго», вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками
4	п.Шаблыкино	ВЛ 10 кВ №4(А) ПС 35/10 кВ «Шаблыкинская»	10	01.05.2019 16:40	01.05.2019 18:27	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Разрушение проходного изолятора ТП 007
5	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 11.05 — ТП 669.03	6	02.05.2019 17:20	02.05.2019 19:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ РП 11.05 — ТП 669.03
6	г. Мценск	ЦРП 10 кВ (ЗАЩ «Коммаш»)	10	05.05.2019 13:17	05.05.2019 13:42	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Аварийное отключение ЦРП 10 кВ Коммаш по невыявленным причинам
7	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 113.02 — ТП 038.03	10	05.05.2019 14:23	05.05.2019 17:34	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Поврежден участок КЛ 10 кВ ТП 056.04 — ТП 119.01
8	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.05 — ТП 113.02	6	06.05.2019 16:50	06.05.2019 17:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ ТП 116.01 — ТП 115.07
9	г.Кромы	ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	06.05.2019 15:35	06.05.2019 16:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Повреждение разрядника РВО 10У1 на оп.№3-9
10	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.11 — ТП 401.01	6	07.05.2019 17:50	07.05.2019 18:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ ТП 403.04 — ТП 397.02
11	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 11.05 — ТП 669.03	6	08.05.2019 16:00	08.05.2019 18:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП РП 11.05 — ТП669.03
12	г. Орел	КЛ 6 кВ №606 ПС Западная — ТП 506.03	6	08.05.2019 17:25	08.05.2019 19:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ №606 ПС Западная — ТП 506.03

13	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 П.Змиевка	10	08.05.2019 06:20	08.05.2019 08:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка, грозовое перенапряжение
14	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 П.Змиевка	10	08.05.2019 06:20	08.05.2019 07:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка, грозовое перенапряжение
15	г.Болхов	ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов	10	09.05.2019 18:55	09.05.2019 20:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" по невыявленной причине.
	г.Болхов	КЛ 10 кВ ТП 018.01 — ТП 038.02	10	09.05.2019 18:55	09.05.2019 21:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Разрушение концевой муфты в ТП 038.02 КЛ 10 кВ ТП 018.01 — ТП 038.02
16	г.Орел	КЛ 10 кВ №914 ПС Пищевая	10	09.05.2019 06:25	09.05.2019 08:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
17	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 30.07 — ТП 873.05	10	09.05.2019 22:30	10.05.2019 01:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 10 кВ РП 30.07 — ТП 847.01
18	г. Орел	КЛ 10 кВ №3 ПС Районная	10	09.05.2019 22:45	10.05.2019 00:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 10 кВ ТП 848.02 — ТП 847.01
19	г.Мценск	1 СШ — 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	09.05.2019 05:30	09.05.2019 06:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
20	г.Мценск	2 СШ 10 кВ РП — 2 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	09.05.2019 13:43	09.05.2019 15:52	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
21	г.Мценск	КВЛ 0,4 кВ №4 ТП 019	0,4	09.05.2019 06:30	09.05.2019 10:51	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)
22	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 30.19 — ТП 880.19	10	10.05.2019 03:10	10.05.2019 03:45	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Неисправность в ведомственных сетях
23	с.Тросна	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Троснянская	10	10.05.2019 20:30	10.05.2019 21:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
24	п.Кромы	ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	11.05.2019 13:12	11.05.2019 13:16	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
25	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	11.05.2019 00:22	11.05.2019 01:42	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Разрушение проходных изоляторов.

26	п.Залегощь	ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 Залегощь	10	14.05.2019 22:15	14.05.2019 22:39	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключение ВЛ 10 кВ действием защит по причине перекрытия проводов птицей в пролете опор № 39-40
27	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 П.Змиевка	10	14.05.2019 23:30	15.05.2019 04:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка. Повреждение на ведомственной ТП Удобривателя
28	г.Ливны	КЛ 6 кВ ТП 127 — ТП 094	6	14.05.2019 21:20	14.05.2019 23:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Нарушение изоляции КЛ 6 кВ.
29	с.Сосково	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская»	10	14.05.2019 21:00	14.05.2019 21:09	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Разрушение предохранителей ВВ-10 кВ в РУ 10 кВ ТП 009
30	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №2, №5 ПС 110/35/10 Верховье-1, ВЛ 10 кВ №6 (ПАО «МРСК Центра») ПС 110/35/10 Верховье-1	10	15.05.2019 00:40	15.05.2019 01:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
31	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №18 (ПАО «МРСК Центра») ПС 110/35/1 Верховье-1, ВЛ 10 кВ №20 ПС 110/35/10 Верховье-1	10	15.05.2019 00:40	15.05.2019 03:17	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
32	г.Орел	КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая	10	15.05.2019 13:05	15.05.2019 15:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая — ТП 861.05
33	г.Орел	КЛ 10 кВ №25 ПС Восточная	10	17.05.2019 00:05	17.05.2019 00:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ №25 ПС Восточная — РП 24.08
34	г.Орел	КЛ 10 кВ №24 ПС Восточная	10	17.05.2019 11:05	17.05.2019 12:22	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ РП 10.10 — ТП 870.01
35	г.Орел	КЛ 6 кВ РП Погрузчик №719 — ТП 679.01	6	20.05.2019 05:30	20.05.2019 06:35	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Повреждение в ведомственных сетях
36	г.Дмитровск	ВЛ 10 кВ ул.Свободная	10	22.05.2019 15:25	22.05.2019 18:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.
37	г.Мценск	КЛ 10 кВ ТП 024.03 — ТП 076.05	10	24.05.2019 07:45	24.05.2019 08:02	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Отключенное положение МВ ячейки №02 РУ 10 кВ ТП 113. Поврежден участок КЛ 10 кВ ТП 024.03 — ТП 076.05
38	г.Мценск	ВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	24.05.2019 09:30	24.05.2019 10:09	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ ТП 055.05 — ТП 010.07

39	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 17.04 — ТП 173.03	10	25.05.2019 07:10	25.05.2019 09:53	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ ТП 173.07 — ТП 177.03
40	г.Орел	КЛ 6 кВ №406 ПС Советская	6	26.05.2019 15:20	26.05.2019 16:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ РП 04.12 — ТП 160.01
41	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 02.08 — ТП 321.01	6	27.05.2019 03:30	27.05.2019 06:15	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. КЗ вед.КЛ: КЛ 6 кВ ТП 324.02 — ТП 325.01; КЛ 6 кВ ТП 324.04 — ТП 404.02
42	г.Ливны	ВЛИ 0,4 кВ РБ №1 ТП 166	0,4	27.05.2019 02:00	27.05.2019 10:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). На ВЛИ 0,4 кВ РБ №1 ТП 166 сбита опора №4
43	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	27.05.2019 10:45	27.05.2019 11:43	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка
44	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 29.15 — ТП 623.06	6	29.05.2019 22:50	30.05.2019 00:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ ТП 723.01 — ТП 626.06
45	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	30.05.2019 08:26	30.05.2019 08:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Повреждение питающего кабеля концевой муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»
46	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 Верховье-1 (ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 Верховье-1 с 21.05.2019 включена кольцевая связь от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 Верховье-1)	10	31.05.2019 22:32	31.05.2019 22:47	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Начальник ПТО

Главный инженер

ли внеплановыми отключениями объектов

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Устранено персоналом Змиевского МФ
Устранено персоналом Змиевского МФ
Устранено персоналом Кромского МФ
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Кромского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС

Устранено персоналом Змиевского МФ
Устранено персоналом Змиевского МФ
Повторное включение успешно.
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Болховского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Нарышкинского МФ

Устранено персоналом Залегощенского МФ
Устранено персоналом Змиевского МФ
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Кромского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Нарышкинского МФ
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

М.А. Колесов

В.А. Тимохин