

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь месяц 2018 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии и потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	с.Русский Брод	ВЛ 10 кВ ПС 110/10 Русский Брод (ТП 13)	10	03.10.2018 10:50	03.10.2018 11:50	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
2	г.Орел	РП 05	6	04.10.2018 09:40	04.10.2018 10:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Причиной не выявлена	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
3	п.Залегощь	ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 Залегощь	10	04.10.2018 11:23	04.10.2018 12:02	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
4	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»	10	10.10.2018 05:30	10.10.2018 06:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
5	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.08 — ТП 355.02	6	11.10.2018 09:40	11.10.2018 10:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией повреждена КЛ 6 кВ РП 08.08 — ТП 355.02	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
6	п.Залегощь	ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 Залегощь	10	12.10.2018 08:40	12.10.2018 08:43	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
7	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 13.02 — ТП 820.01	10	13.10.2018 09:30	13.10.2018 10:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 820.03 — ТП 821.05 сторонней организацией	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
8	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10 — ТП 371.08	6	13.10.2018 10:10	13.10.2018 11:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 372.01 — ТП 374.05	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.
9	г.Дмитровск	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 015	0,4	14.10.2018 11:15	14.10.2018 11:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Обрыв линейного провода в пролете ВЛ 0,4 кВ	Устранено персоналом Кромского МФ
10	г.Орел	КЛ 6 кВ №439 ПС Советская — ТП 091.04	6	24.10.2018 23:50	25.10.2018 03:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 6 кВ ТП 091.02 — ТП 090.01	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС.

11	г.Орел	КЛ 6 кВ №448 ПС Советская — ТП 073.03	6	24.10.2018 23:50	25.10.2018 03:10	Отключения, вызванные в ТН в ведомственных сетях. КЗ ведомственной КЛ 6 кВ ТП 074 — ТП 071.01	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
12	г.Орел	КЛ 6 кВ №446 ПС Советская — ТП 079.05	6	25.10.2018 00:30	25.10.2018 02:12	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .КЗ КЛ 6 кВ №446 ПС Советская — ТП 079.05	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
13	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 03.14 — ТП 041.01	6	25.10.2018 06:00	25.10.2018 07:36	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ ТП 043.02 — ТП 044.04	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
14	г.Орел	КЛ 6 кВ №439 ПС Советская — ТП 091.04	6	25.10.2018 08:25	25.10.2018 09:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ ТП 089.04 — ТП 107.05	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
15	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 01.02 — ТП 602.02	6	25.10.2018 09:50	25.10.2018 11:39	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". . Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 602.05 — ТП 624.02 сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
16	с.Красная Заря	ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Красная Заря (ТП 11)	10	29.10.2018 20:25	29.10.2018 22:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Нарушение электрической изоляции проходного изолятора в РУ-10 кВ ТП 010 ВЛ 10 кВ №9 (ПАО МРСК Центра) ПС 110/35/10 Красная Заря	Устранено персоналом Верховского МФ
17	с.Красная Заря	ТП 010	10	29.10.2018 20:25	29.10.2018 22:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Нарушение электрической изоляции проходного изолятора в РУ-10 кВ ТП 010	Устранено персоналом Верховского МФ
18	с.Красная Заря	ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Красная Заря (ТП 11)	10	30.10.2018 01:20	30.10.2018 06:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Разрушение штыревого изолятора на опоре №1-34 и отгорание шлейфа на ЛРЗ ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/35/10 Красная Заря	Устранено персоналом Верховского МФ
19	с.Русский Брод	ТП 012	10	30.10.2018 07:12	30.10.2018 08:56	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Вышли из строя два предохранителя в РУ-10 кВ ТП 012	Устранено персоналом Верховского МФ
20	г.Орел	КЛ 6 кВ №610 ПС Западная — ТП 481.01	6	30.10.2018 13:30	30.10.2018 18:55	Отключения, вызванные в ТН в ведомственных сетях. КЗ ведомственной КЛ 6 кВ ТП 465.01 — ТП 464.01	Устранено персоналом собственника
21	п.Кромы	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	30.10.2018 21:10	30.10.2018 21:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»

22	с.Сосково	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Сосковская	10	31.10.2018 20:16	31.10.2018 20:38	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра - Орелэнерго»
----	-----------	---------------------------------------	----	---------------------	---------------------	---	---

Начальник ПТО

Г.В. Щеголева

Главный инженер

В.А. Тимохин

