

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)
1	г. Мценск	КЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	02.09.2019 15:02	02.09.2019 21:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Междуфазное КЗ КЛ 10 кВ ТП 021.02-опора №23 ВЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш
2	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10 — ТП 371.08	6	08.09.2019 23:30	09.09.2019 00:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». ОКЗ КЛ 6 кВ ТП 371.07 — ТП 372.02
3	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 23.10 — ТП 427.04	6	09.09.2019 17:20	09.09.2019 18:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями. Механическое повреждение КЛ 6 кВ: ТП 429.03-ТП460.06
4	г.Мценск	КЛ 10 кВ №12 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	09.09.2019 08:48	09.09.2019 09:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Междуфазное КЗ КЛ 10 кВ №12 ПС Мценск — ТП 128.16
5	г.Орел	КЛ 10 кВ №478 ПС Советская	10	10.09.2019 10:55	10.09.2019 11:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго»КЗ КЛ 10 кВ №478 ПС Советская — РП 15.08
6	п.Залегощь	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 Моховое	10	14.09.2019 08:30	14.09.2019 09:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
7	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п.Змиевка	10	15.09.2019 15:00	15.09.2019 17:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение штыревого изолятора на опоре №43
8	г.Орел	КЛ 6 кВ №449 ПС Советская	6	17.09.2019 15:05	17.09.2019 16:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго» сторонними организациями (лицами). Механическое повреждение КЛ 6 кВ №449 ПС Советская
9	г.Орел	КЛ 10 кВ РП 16.06 — ТП 156.06	10	17.09.2019 18:00	17.09.2019 18:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ КЛ 10 кВ РП 16.06 — ТП 156.06
10	г. Мценск	ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	22.09.2019 14:50	22.09.2019 15:22	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Междуфазное КЗ КЛ 10 кВ ТП 060.01 — ТП 006.04
11	п.Колпна	ТП 012	0,4	25.09.2019 10:30	25.09.2019 12:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Нарушение изоляции
12	г.Ливны	КЛ 6 кВ ПЛ ПС «ЛААЗ»	6	27.09.2019 16:20	27.09.2019 18:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Повреждение КЛ 6 кВ ПЛ 45 ПС «ЛААЗ»

13	г.Орел	КЛ 6 кВ №406 ПС Советская	6	28.09.2019 09:10	28.09.2019 11:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 122.05 — ТП 123.03
14	г.Орел	1 секция шин КРУН 6 кВ ПС 110/6 Железнодорожная	6	29.09.2019 14:55	29.09.2019 16:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Начальник ПТО

Главный инженер

1 или внеплановыми отключениями объектов

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
Устранено персоналом Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Мценского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ

Перевод питания по резервным линиям ОВБ
ДС. Устранено персоналом КС

Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
— Орелэнерго»

М.А. Колесов

В.А. Тимохин