

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов

№ п/п	наименование муниципального района	наименование электросетевого объекта	У.р. об.	дата, время возникновения	дата, время восстановления	причина технологического нарушения (ГН) (сводного отключения)	мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС	10	02.02.2019	03.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
2	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №2,5, 6 ПС	10	02.02.2019	03.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
3	с.Красная Заря	ТП 010	10	02.02.2019	02.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
4	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС	10	03.02.2019	03.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
5	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС	10	03.02.2019	03.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
6	п.Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10	10	03.02.2019	03.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
7	с.Тросна	ВЛ 10 №6 ПС 110/35/10	10	03.02.2019	03.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
8	п.Долгое	ПЛ №40 п/с «Черемисино»	10	03.02.2019	03.02.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .	Устранено персоналом Верховского МФ
9	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС	10	03.02.2019	03.02.2019	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
10	г. Орел	Т1 ПС Приборная	10	04.02.2019	04.02.2019	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра
11	г.Мценск	КВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016	0,4	04.02.2019	04.02.2019	Отключения и повреждения оборудования и ЛЭП АО	Устранено персоналом Мценского МФ
12	п.Кромь	ВЛИ №2 ТП 014	0,4	06.02.2019 14:20	06.02.2019 14:50	Отключения и повреждения оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». КЗ на ответвлении к потребителю	Устранено персоналом Кромского МФ
13	с.Тросна	ТП 008	10	06.02.2019 12:50	06.02.2019 14:50	Отключения и повреждения оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Изоляционный пробой проходного изолятора в РУ-10 кВ ТП 008	Устранено персоналом Кромского МФ
14	п.Кромь	ВЛИ №3 ТП 004	0,4	07.02.2019 10:45	07.02.2019 11:20	Отключения и повреждения оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Срабатывание защиты	Устранено персоналом Кромского МФ
15	г.Ливны	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-069	0,4	07.02.2019 02:40	07.02.2019 07:30	Отключения и повреждения оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Обрыв линейных проводов	Устранено персоналом Ливенского МФ
16	с.Дросково	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 Дросково	10	11.02.2019 10:00	11.02.2019 15:42	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
17	с.Красная Заря	ТП 010	10	13.02.2019 15:40	13.02.2019 19:55	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
18	с.Дросково	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 Дросково	10	13.02.2019 03:00	13.02.2019 11:05	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
19	г.Орел	КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая — ТП 861.05	10	14.02.2019 21:42	15.02.2019 03:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 10 кВ №926 ПС Пищевая — ТП 861.05	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
20	г.Орел	КЛ 6 кВ №15 ПС Приборная — ТП 057.05	6	15.02.2019 10:35	15.02.2019 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ концевой муфты КЛ 6 кВ ТП 115.05 — ТП 114.02	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС

21	с.Тросна	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Троснянская	10	15.02.2019 20:29	15.02.2019 21:52	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
22	г. Орел	КЛ 6 кВ №09 ПС Химмаш	6	16.02.2019 17:10	16.02.2019 17:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
23	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 15.12 — ТП 036.03	10	18.02.2019 06:50	18.02.2019 08:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 10 кВ РП 15.12 — ТП 036.03	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
24	г.Мценск	ЦРП 10 кВ (ЗАО «Коммаш»)	10	18.02.2019 18:40	18.02.2019 19:00	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Аварийное отключение ЦРП 10 кВ Коммаш.	Устранено персоналом Мценского МФ
25	п.Залегощь	ВЛ 10 кВ №17	10	25.02.2019 06:33	25.02.2019 07:39	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
26	г.Ливны	КЛ 6 кВ ТП 144 — ТП 110	6	25.02.2019 20:00	25.02.2019 22:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Нарушение изоляции	Устранено персоналом Ливенского МФ

Начальник ПТО

М.А. Колесов

Главный инженер

В.А. Тимохин