

Предоставление информации  
для размещения на сайте  
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г.Новосиль	КЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 Новосиль	10	02.01.2019 02:07	02.01.2019 04:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . Возгорание Т1 ТП 001 Новосиль по невыясненной причине	Устранено персоналом Залегощенского МФ
2	г.Орел	КЛ 6 кВ №739 ПС Юго-Восточная — РП 11.03	6	09.01.2019 16:15	09.01.2019 17:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" . КЗ КЛ 6 кВ №739 ПС Юго-Восточная — РП 11.03	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
3	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02— РП 03.15	6	13.01.2019 10:42	13.01.2019 12:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" .Однофазное КЗ КЛ 6 кВ РП 05.02 — РП 03.15	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная — РП 19.10	10	16.01.2019 18:00	16.01.2019 18:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО «Орелоблэнерго». Межфазное КЗ КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная — РП 19.10	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	КЛ 10 кВ №25 ПС Восточная — РП 24.08	10	23.01.2019 14:00	23.01.2019 15:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Межфазное КЗ полюсов вводного выключателя Т1 ТП 811	Перевод питания по резервным линиям ОББ ДС. Устранено персоналом КС.
6	п.Нарышкино	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004	0,4	23.01.2019 13:15	23.01.2019 13:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Произошло падение льда на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
7	п.Нарышкино	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004	0,4	23.01.2019 13:15	23.01.2019 13:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами). Произошло падение льда на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
8	г. Орел	ВЛ 6 кВ ТП 700.01 — ТП 733.02	6	26.01.2019 13:50	26.01.2019 14:27	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Нарушен контакт между подвижным и неподвижным контактами РЛК 10/400 — РКЛ.667	Устранено персоналом ВЛ
9	п.Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 ПС Хотынец	10	28.01.2019 14:46	28.01.2019 15:10	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
10	п.Шаблыкино	ВЛ 110/35/10 ПС Шаблыкинская	10	28.01.2019 14:44	28.01.2019 15:31	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»

Начальник ПТО

Г.В. Щеголева

Главный инженер

В.А. Тимохин