

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2019 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплан

№ п/п	Наименование муниципального образования на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии и потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (внепланового отключения)
1	г. Дмитровск	ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская	10	01.07.2019 10:00	01.07.2019 10:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ концевой муфты на опоре №6/1 ВЛ 10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская
2	г. Дмитровск	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская	10	01.07.2019 22:55	02.07.2019 14:30	Отключения и повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчётными природно-климатическими нагрузками
3	г. Орел	КЛ 6 кВ № 406 ПС Советская	6	02.07.2019 20:00	02.07.2019 21:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 160.01 - РП 04.12
4	г. Орел	ВЛ 6 кВ № 313 ПС Узловая	6	04.07.2019 19:49	04.07.2019 20:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Причины отключения не выявлены.
5	г. Ливны	ПС ЛААЗ ПЛ-45	6	05.07.2019 14:20	05.07.2019 16:41	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ-6кВ ТП 044 - ТП 156
6	г. Ливны	ПС Пластмасс ПЛ -23	6	05.07.2019 15:25	05.07.2019 18:04	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ-6кВ ТП 154 - ТП 156
7	г. Ливны	ПС Пластмасс ПЛ-28	6	05.07.2019 16:58	05.07.2019 17:57	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Отключение от МТЗ
8	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка	10	07.07.2019 18:30	07.07.2019 18:32	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Разрушение разрядника ф "Б" на ТП 025
9	г. Ливны	ПЛ 11 ПС 35/6 кВ Пушкарская	6	07.07.2019 18:20	07.07.2019 21:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП 022.06 -ТП 148.02
10	г. Мценск	ВЛ 10 кВ №17 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	08.07.2019 15:45	08.07.2019 16:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Междупазное КЗ в ТП122
11	г. Орел	КЛ 10 кВ № 04 ПС Восточная	10	12.07.2019 04:47	12.07.2019 05:52	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Сработала защита КЛ 10 кВ № 04 ПС Восточная
12	г. Болхов	ВЛ 10 кВ №29 ПС Болхов	10	13.07.2019 06:05	13.07.2019 08:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №29 на опоре №85.
13	п. Шаблыкино	ТП 011	10	13.07.2019 07:30	13.07.2019 10:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Разрушение проходных изоляторов (ИПУ-10) в ТП 011.
14	г. Орел	КЛ 6 кВ № 606 ПС Западная	6	14.07.2019 01:25	14.07.2019 03:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ № 606 ПС Западная - ТП 506.03
15	г. Орел	КЛ 10 кВ № 04 ПС Восточная	10	14.07.2019 02:05	14.07.2019 06:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Сработала защита КЛ 10 кВ № 04 ПС Восточная
16	г. Ливны	КЛ-6 кВ ПЛ 10 ПС 110/35/6 Черкасская	6	15.07.2019 15:25	15.07.2019 15:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП 157.02 - ТП 051.02

17	г. Орел	КЛ 6 кВ № 446 ПС Советская	6	16.07.2019 11:10	16.07.2019 12:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 077.03 - ТП 078.02; КЗ КЛ 6 кВ ТП 065.02 - ТП 066.04
18	г. Орел	КЛ 6 кВ № 611 ПС Западная	6	16.07.2019 18:25	16.07.2019 19:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 436.04 - ТП 441.08; КЗ ведомственной КЛ 6 кВ ТП 436.06 - ТП 428.03
19	г. Орел	КЛ 6 кВ № 446 ПС Советская	6	17.07.2019 23:20	18.07.2019 00:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Однофазное КЗ КЛ 6 кВ №446 ПС Советская - ТП 079.05

20	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 12.09 - ТП 313.05	6	18.07.2019 08:05	18.07.2019 17:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 379.03 - ТП 380.01
21	г. Ливны	КЛ 6 кВ ПЛ 38 ПС "Пластмасс"	6	21.07.2019 10:03	21.07.2019 11:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6кВ ПЛ 38 ПС"Пластмасс" - ТП 168.01
22	г. Ливны	КЛ 6 кВ ПЛ 28 ПС "Пластмасс"	6	21.07.2019 13:30	21.07.2019 16:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение изоляции трансформатора НОМ №3 ТП 047
23	г. Малоархангельск	ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск	10	24.07.2019 13:15	24.07.2019 17:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго", вызванные сверхрасчётными природно-климатическими нагрузками
24	п. Кромь	ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	24.07.2019 09:37	24.07.2019 13:10	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях Повреждение в ведомственных сетях.
25	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынец"	10	25.07.2019 02:25	25.07.2019 02:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра — Орелэнерго"
26	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05 - ТП 860.06	10	26.07.2019 03:10	26.07.2019 04:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ ТП 744.03 - ТП 754.06
27	г. Орел	КЛ 10 кВ РП Кондитерской фабрики.05 - ТП 756.01	10	26.07.2019 03:05	26.07.2019 08:00	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "МРСК Центра - Орелэнерго" КЗ ведомственной КЛ 10 кВ РП Кондитерской фабрики - ТП 756.01
28	г. Орел	КЛ 10 кВ № 923 ПС Пищевая	10	27.07.2019 09:10	27.07.2019 10:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ № 923 ПС Пищевая - РП 34.08
29	г. Орел	КЛ 6 кВ № 2 ПС Приборная	6	27.07.2019 22:30	28.07.2019 00:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15
30	г. Мценск	ВЛ 10 кВ №14 ПС 220/110/10 кВ Мценск	10	27.07.2019 01:35	27.07.2019 02:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 ТП 052.04 - опора №84 ВЛ 10 кВ №14 ПС Мценск.

Ио зам. начальника ПТО

Ио главного инженера

ОВЫМИ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО

Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Устранено персоналом Дмитровского участка Кромского МФ
Устранено персоналом Дмитровского участка Кромского МФ
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение успешно
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Змиевского МФ
Устранено персоналом Ливенского МФ
Перевод питания по резервным линиям. Устранено персоналом Мценского филиала
Повторное включение успешно
Устранено персоналом Болховского участка
Устранено персоналом Шаблыкинского участка Нарышкинского МФ.
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Повторное включение успешно
Устранено персоналом Ливенского МФ

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС.
Устранено персоналом КС

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС.
Устранено персоналом КС

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС.
Устранено персоналом КС

Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Ливенского МФ
Устранено персоналом Малоархангельского участка Змиевского МФ
Перевод питания по резервным линиям. Устранено оперативно-ремонтным персоналом Кромского участка.
Устранено персоналом ПАО "МРСК Центра - Орелэнерго"
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания и устранение неисправности персоналом кондитерской фабрики
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом КС
Перевод питания по резервным линиям персоналом Мценского филиала

Т.И. Курилина

В.В. Захаров