

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2021 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросеть вой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электро-энергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	АО "Орелоблэнерго" СОТУ г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15	6	10.09.2021 03:05	10.09.2021 04:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 05.02 -ТРП 03.15, КЛ 6 кВ РП 03.16 - ТП 037.02, КЛ 6 кВ ТП 026.04 - ТП 027.07	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ Устранено персоналом КС
2	АО "Орелоблэнерго" СОТУ г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.05 - ТП 113.02	6	18.09.2021 18:25	19.09.2021 00:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ сборных шин РУ-6 кВ ТП 102	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом ТП.
3	АО "Орелоблэнерго" Верховский МФ п.Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье-1	10	26.09.2021 10:20	26.09.2021 11:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО «МРСК Центра — Орелэнерго»
4	АО "Орелоблэнерго" СОТУ г. Орел	КЛ 10 кВ № 460 ПС Советская	10	07.09.2021 01:00	07.09.2021 01:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ ТП 178.03 - ТП 177.04	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ Устранено персоналом КС
5	АО "Орелоблэнерго" Ливенский МФ	КВЛ 6 кВ № 33 ПС Пластмасс	6	26.09.2021 16:03	26.09.2021 16:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП121.04-ТП137,04	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
6	АО "Орелоблэнерго" Ливенский МФ г.Ливны	КЛ 6 кВ ТП 055.02 - ТП 194.08	6	14.09.2021 19:45	14.09.2021 20:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП 054.04 - ТП 028.01	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
7	АО "Орелоблэнерго" Ливенский МФ г.Ливны	КВЛ 6 кВ № 11 ПС Пушкарская	6	20.09.2021 11:58	15,09,2021.0 9.20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ-6кВ ТП 148 - ТП 003	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ
8	АО "Орелоблэнерго" Ливенский МФ г.Ливны	КВЛ 6 кВ №1 пс 110/6 кВ ЛАа3.	6	29.09.2021 11:10	29.09.2021 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами) Повреждение КЛ 6 кВ №1 ПС 110/6 кВ ЛАа3.	Перевод питания по резервным линиям ОВБ ДС. Устранено персоналом Ливенского МФ

Начальник ПТО

М.А. Колесов

Зам. главного инженера

В.А. Петроченко