

Предоставление информации  
для размещения на сайте  
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь месяц 2021 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ-6кВ №11 ПС Пушкарская	6	03.11.2021 16:10	03.11.2021 18:53	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Нарушение изоляции	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Ливны	КВЛ-6кВ №11 ПС Пушкарская	6	06.11.2021 16:10	06.11.2021 18:41	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ-6кВ ТП-148.02- ТП-022.06;ТП 184.01-ВЛ 6 кВ №11 ЛР 16	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
3	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 24.13 - ТП 808.02	10	11.11.2021 13:20	11.11.2021 14:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ ТП 808.06 - ТП 822.01	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ № 504 ПС Железнодорожная	6	20.11.2021 5:40	20.11.2021 8:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 787.05 - ТП 687.05	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	п. Глазуновка	ВЛ 10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Ловчиково	10	20.11.2021 9:40	20.11.2021 11:06	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго"
6	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.15 - ТП 862.06	10	23.11.2021 14:10	23.11.2021 15:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ РБ № 10 РУ-0,4 кВ ТП 746	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом ТП.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ № 506 ПС Железнодорожная	6	27.11.2021 12:50	27.11.2021 15:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 06.05 - ТП 781.03	Перевод питания по резервным КЛ ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел	КЛ 10 кВ № 464 ПС Советская	10	27.11.2021 12:50	27.11.2021 15:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ № 464 ПС Советская, КЗ КЛ 10 кВ ТП154.03 - ТП 010.01	Перевод питания по резервным КЛ ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	п. Змиевка	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ - 61 п. Змиевка	10	29.11.2021 20:05	29.11.2021 21:15	Причина не выявлена.	Повторное включение успешно.
10	п. Колпна	КВЛ 10 кВ № 1 пс Колпна	10	29.11.2021 23:45	30.11.2021 2:00	Отключения и повреждения, вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
11	п. Колпна	КВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны	10	30.11.2021 8:00	30.11.2021 9:40	Отключения и повреждения, вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
12	г. Мценск	КВЛ 10 кВ ТП 026.01 - ТП 003.01	10	30.11.2021 12:50	30.11.2021 16:34	Отключения и повреждения, вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Мценского филиала.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
13	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №32 РП 10 кВ №2 Мценск	10	30.11.2021 15:14	30.11.2021 21:45	Отключения и повреждения, вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Мценского филиала.
14	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая"	10	30.11.2021 2:30	30.11.2021 5:50	Отключения и повреждения, вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Нарышкинского МФ.
15	с. Сосково	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Сосковская"	10	30.11.2021 8:00	30.11.2021 11:10	Отключения и повреждения, вызванные сверхрасчетными природно-климатическими нагрузками.	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Нарышкинского МФ.

Зам. начальника ПТО

Зам. главного инженера




Т.И. Курилина

В.А. Петроченко