

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №32 РП 10 кВ №2 Мценск	10	11.02.2022 11:38	11.02.2022 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ на ВЛ 10 кВ №32 РП 10 кВ №2 Мценск.	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Мценского Ф.
2	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 119.07 - ТП 060.06	10	15.02.2022 6:47	15.02.2022 9:18	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Повреждение КЛ 10 кВ ТП 119.07 - ТП 060.06 .	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Мценского Ф.
3	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 650.01 - ТП 649.03	6	16.02.2022 13:55	16.02.2022 15:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Механическое повреждение КЛ 6 кВ: ТП 650.01 - ТП 649.03.	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ №530 ПС Железнодорожная	6	20.02.2022 19:05	20.02.2022 20:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Однофазное КЗ КЛ 6 кВ № 530 ПС Железнодорожная.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	КЛ 10 кВ № 25 ПС Восточная - РП 24.08	10	21.02.2022 23:00	22.02.2022 0:10	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ.
6	г. Орел	КЛ 6 кВ № 107 ПС Орловская ТЭЦ - ТП 651.04	6	23.02.2022 19:30	23.02.2022 21:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ - ТП 651.04.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ	6	25.02.2022 7:50	25.02.2022 8:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ - РП 01.12.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 107.06 - ТП 108.02	6	27.02.2022 22:30	27.02.2022 23:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Сработала защита яч.№ 06 ТП 107.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Ремонт яч. бригадой АТиРЗ.

Главный инженер



В.А. Тимохин