


Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	с. Русский Брод	ВЛ 10 кВ №01 ПС Русский Брод	10	01.03.2022 21:55	02.03.2022 0:05	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания по резервным линиям ОББ. Устранено персоналом Верховского МФ.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 506.01 - ТП 500.02	6	03.03.2022 18:04	03.03.2022 19:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". ОКЗ КЛ 6 кВ ТП 505.05 - ТП 433.05	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОББ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Болхов	КЛ 10 кВ №29 ПС Болхов	10	13.03.2022 6:50	13.03.2022 8:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". КЗ на КЛ ТП 007.02-ТП 027.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОББ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ № 446 ПС Советская	6	18.03.2022 7:05	18.03.2022 8:45	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОББ СОТУ.
5	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №39 РП 10 кВ №2 Мценск	10	23.03.2022 13:38	23.03.2022 13:58	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго". Причина не установлена.	Повторное включение успешно.

Главный инженер



В.А. Тимохин