

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 38 ПС "Пластмасс"	6	02.04.2022 15:00	02.04.2022 16:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение КЛ 6 кВ ТП 059.05-ТП 013.02	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Орел	КЛ 10 кВ № 25 ПС Восточная - РП 24.08	10	03.04.2022 14:27	03.04.2022 14:51	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Однофазное КЗ КЛ 10 кВ № 25 ПС Восточная - РП 24.08.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 26.05 - ПС Советская № 469	10	05.04.2022 7:00	05.04.2022 7:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" ОКЗ КЛ 10 кВ № 469 ПС Советская -РП 26.05	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 25.08 - ТП 187.02	10	05.04.2022 21:40	05.04.2022 22:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Невыявленные причины.	Повторное включение успешно.
5	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №32 РП 10 кВ №2 Мценск	10	07.04.2022 22:17	08.04.2022 0:40	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Повторное включение успешно.
6	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №14 РП 10 кВ №1 Мценск	10	07.04.2022 22:17	07.04.2022 23:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
7	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №03 ПС Тяговая	10	07.04.2022 22:54	07.04.2022 23:32	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом МценскогоФ
8	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 34.09 - ТП 850.02	10	08.04.2022 7:55	08.04.2022 8:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ РП 34.09 - ТП 856.02	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	п. Кромы	2 секция шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	08.04.2022 7:23	08.04.2022 9:57	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
10	с. Красная Заря	ВЛ 10 кВ №09, №23 ПС Красная Заря	10	11.04.2022 18:50	11.04.2022 19:15	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
11	г. Болхов	ВЛ 10 кВ №29	10	14.04.2022 12:30	14.04.2022 14:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" РП 01.03	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Болховского участка
12	г. Орел	КЛ 10 кВ № 57 ПС Орловская районная	10	14.04.2022 17:00	14.04.2022 18:15	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях Повреждение ведомственной КЛ 10 кВ РП 30.04 0ТП КНС7	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ.
13	г. Орел	РП 23 СШ 2 РУ - 6 кВ	6	14.04.2022 20:45	14.04.2022 22:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 23.08 - ТП 425.05	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
14	п. Кромы	ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	14.04.2022 7:10	14.04.2022 13:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
15	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 28.01 - ТП 460.04	6	16.04.2022 14:25	16.04.2022 16:05	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях Повреждение ведомственной КЛ 6 кВ РП 28.01 - ТП 525.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ.
16	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №14 РП 10 кВ №1 Мценск	10	16.04.2022 15:49	16.04.2022 16:28	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом МценскогоФ
17	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10 - ТП 371.08	6	18.04.2022 15:15	18.04.2022 16:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 08.10 - ТП 371.08, КЗ КЛ 6 кВ ТП 386.03 - ТП 387.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
18	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №03 ПС Тяговая	10	18.04.2022 7:32	18.04.2022 8:20	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
19	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 13.13 - ТП 824.02	10	19.04.2022 17:55	19.04.2022 19:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение опорного изолятора СШ РУ 10 кВ ТП 837.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Ремонт СШ бригадой службы ТПиРП
20	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 01.02 - ТП 602.02	6	19.04.2022 23:05	20.04.2022 0:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 624.02 - ТП 602.05	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
21	п. Долгое	КВЛ-10кВ №40 ПС Черемисино	10	19.04.2022 16:10	19.04.2022 17:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Не выявленные причины	Повторное включение успешно.
22	с. Сосково	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Сосковская"	10	20.04.2022 10:37	20.04.2022 12:40	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Устранено собственником.
23	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 03.08 - ПС Советская № 447	6	21.04.2022 3:20	21.04.2022 5:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" Повреждение опорного изолятора 1 СШ РУ 6 кВ ТП 004.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Ремонт СШ бригадой службы ТПиРП
24	г. Орел	КЛ 6 кВ № 628 ПС Западная - РП 20.09	6	21.04.2022 5:34	21.04.2022 6:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ №628 ПС Западная - РП 20.09	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Ремонт КЛ бригадой КС
25	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 09.01 - ТП 431.01	6	22.04.2022 5:15	22.04.2022 5:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ РП 09.01 - ТП 431.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
26	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №02, №05, №06 ПС Верховье-1	10	23.04.2022 13:32	23.04.2022 14:01	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
27	с. Русский Брод	ВЛ 10 кВ №01 ПС Русский Брод	10	23.04.2022 13:32	23.04.2022 15:12	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
28	г. Орел	КЛ 6 кВ № 230 ПС Заводская	6	23.04.2022 13:40	23.04.2022 14:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ № 230 ПС Заводская - РП 33.14	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
29	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 06.05 - ТП 781.03	6	23.04.2022 19:30	23.04.2022 22:20	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях КЗ вед КЛ 6 кВ ТП739.03 - ТП 734.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (всплывового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
30	г. Орел	КЛ 6 кВ № 504 ПС Железнодорожная	6	23.04.2022 20:10	23.04.2022 21:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 6 кВ ТП 688.07 - ТП 699.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
31	п. Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская"	10	23.04.2022 11:50	23.04.2022 12:20	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях. Проникновение животного	Устранено собственником.
32	г. Орел	КЛ 10 кВ № 25 ПС Восточная - РП 24.08	10	25.04.2022 22:05	25.04.2022 22:35	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях КЗ вс. КЛ 10 кВ РП 24.16 - ТП ТТП.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ.
33	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 098.02 - ТП 006.09	10	27.04.2022 3:17	27.04.2022 4:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом МценскогоФ
34	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05 - ТП 860.06	10	29.04.2022 21:50	29.04.2022 23:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" КЗ КЛ 10 кВ ТП 744.09 - ТП 753.01	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин