

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации или вышестоящими отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	п.Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово	10	03.07.2022 18:30	03.07.2022 19:28	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Верховского МФ.
2	г.Дмитровск	ТП 006, ТП 007, ТП 011, ТП 020	10	04.07.2022 17:05	04.07.2022 19:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Кромского МФ.
3	г. Орел	КЛ 6 кВ № 614 ПС Западная	6	07.07.2022 09:15	07.07.2022 10:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго»	Перевод питания по резервным линиям КЛ ОБВ.СОТУ Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05-ТП1860.06	10	08.07.2022 01:30	08.07.2022 03:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям КЛ ОБВ.СОТУ Устранено персоналом КС.
5	п.Кромы	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	09.07.2022 21:25	09.07.2022 21:45	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
6	г.Дмитровск	РП 01	10	09.07.2022 23:50	10.07.2022 02:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Кромского МФ.
7	г.Дмитровск	ТП 010	10	10.07.2022 09:30	10.07.2022 10:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Кромского МФ.
8	г. Ливны	КВЛ 6кВ №23 Пластмасс отключился РЕК 2	6	11.07.2022 16:15	11.07.2022 19:06	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г.Орел	КЛ 10 кВ № 25 ПС Восточная - РП 24.08	10	13.07.2022 15:10	13.07.2022 16:10	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ . Ремонт КЛ собственником
10	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №02, №05, №06 ПС Верховье-1	6	15.07.2022 18:47	15.07.2022 19:17	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
11	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 018.01 - ТП 096.05	10	15.07.2022 19:25	15.07.2022 19:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ. Устранено персоналом Мценского Ф
12	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 30.17 - ТП 839.05	10	18.07.2022 09:20	18.07.2022 11:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно
13	г.Орел	КЛ 6 кВ РП 02.08 - ТП 321.01	6	19.07.2022 12:50	19.07.2022 14:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"сторонней организацией	Перевод питания по резервным линиям КЛ ОБВ.СОТУ Устранено персоналом КС.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время возобновления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
14	г. Ливны	КВЛ 6кВ №23 Пластмасс отключился РЕК 2	6	21.07.2022 02:05	21.07.2022 03:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
15	г. Орел	КЛ 10 кВ ТП 861.02 - ТП 860.01	10	21.07.2022 03:15	21.07.2022 05:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
16	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 34.10 - ТП 859.01	10	21.07.2022 05:50	21.07.2022 23:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом ТП и РП.
17	г. Ливны	ТП 043, ТП 189, ТП 068, ТП 198, ТП 199, ТП 190, ТП 090, ТП 197, ТП 064, ТП 062, ТП 066.	6	22.07.2022 10:30	22.07.2022 13:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
18	г. Орел	ПС 220/110/10кВ Районная 4сек шин ЗРУ 10кВ	10	30.07.2022 11:50	30.07.2022 13:20	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
19	г. Орел	КЛ 6 кВ №107 ПС ТЭЦ- ТП 651.04	6	30.07.2022 15:20	30.07.2022 16:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонней организацией.	Перевод питания ТП ПО резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.



Главный инженер

В.А. Тимохин