

Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Змиевка	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10кВ ЭЧЗ-61 п. Змиевка	10	01.08.2022 18:20	01.08.2022 18:50	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Змиевского МФ.
2	п. Долгое	КВЛ-10кВ №9 ПС Долгое	10	03.08.2022 11:10	03.08.2022 15:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
3	г. Болхов	ТП 040	10	07.08.2022 16:05	07.08.2022 17:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям. Устранено персоналом Болховского участка.
4	г. Орел	РП 14 СШ1 РУ — 6кВ	6	09.08.2022 16:25	09.08.2022 18:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями.	Перевод питания по резервным линиям КЛ ОВБ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	ПС 110/10/6кВ Центральная	10	10.08.2022 10:52	10.08.2022 11:56	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
6	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 03.15 - РП 05.02	6	15.08.2022 01:45	15.08.2022 02:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Ливны	КЛ 6кВ № 0 ПС ПМ	6	16.08.2022 08:10	16.08.2022 15:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Ливны	КЛ 6кВ №15 ПС ПМ	6	16.08.2022 04:10	16.08.2022 06:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Ливны	КВЛ 6кВ №14 ПС «Черкасское»	6	21.08.2022 11:40	21.08.2022 16:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
10	г. Орел	КЛ 10кВ №03 ПС Орловская районная	10	25.08.2022 06:40	25.08.2022 07:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
11	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 33.12 -ТП 552.06	6	26.08.2022 00:30	26.08.2022 07:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин

22.09.2022.