

Предоставление информации
для размещения на сайте
пресприватия

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов
электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится объект электросетевого хозяйства	Наименование электрообъекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электро-энергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внешнего отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	2 секция шин 10 кВ 110/10 Пишвая	10	01.09.2022 09:40	01.09.2022 11:05	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
2	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 14.10 - ПС Западная № 633	6	03.09.2022 13:10	03.09.2022 14:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
3	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05 - ТП 860.06	10	08.09.2022 20:20	08.09.2022 21:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ №9 ПС Восточная	10	08.09.2022 21:25	08.09.2022 21:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
5	г. Орел	КЛ 6кВ РП 29.06 -ТП 609.01	6	08.09.2022 10:50	08.09.2022 11:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом ООО «СветоЧ»
6	п. Верховье	ТП 028	10	09.09.2022 08:51	09.09.2022 09:35	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
7	г. Дивны	КЛ 6 кВ № 28 ПС Пластмас	6	13.09.2022 10:05	13.09.2022 11:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Дивны	КЛ 6 кВ № 24 ПС Пластмас	6	13.09.2022 10:40	13.09.2022 13:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Болхов	КЛ-10кВ №13 ПС Болхов	10	14.09.2022 12:55	14.09.2022 14:45	Отключение, вызванное ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Болховского участка.
10	п. Замиська	ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Замиська	10	17.09.2022 21:50	17.09.2022 23:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Замисьского МФ
11	г. Орел	КЛ 6 кВ № 447 ПС Советская	6	17.09.2022 15:00	17.09.2022 15:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
12	г. Новосиль	ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Новосиль	10	18.09.2022 22:30	18.09.2022 22:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Залоговского МФ
13	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье-1	10	18.09.2022 11:54	18.09.2022 13:10	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
14	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №05, №06 ПС Верховье-1	10	18.09.2022 21:40	18.09.2022 22:33	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (вспышечного отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
15	г. Орел	ПС 110/10/6 кВ, КЛ 6кВ №739 ВЛ 10кВ №780, КЛ 6кВ №719, №708 Юго-Восточная	10	18.09.2022 20:35	18.09.2022 20:45	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
16	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №18 ПС Верховье-1	10	18.09.2022 11:54	18.09.2022 13:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ. Устранено персоналом Верховьского МФ.
17	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 055.03 - ТП 010.07	10	19.09.2022 12:25	19.09.2022 12:53	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
18	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №17 РП 10 кВ №1 Мценск	10	19.09.2022 09:50	19.09.2022 10:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.
19	г. Ливны	КВЛ 6кВ № 14 ПС Черкасская	6	20.09.2022 22:20	21.09.2022 03:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливненского МФ.
20	г. Орел	КЛ 6кВ № 447 ПС Советская	6	21.09.2022 12:35	21.09.2022 13:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
21	г. Орел	1 секция шин КРУН 10 кВ ПС 110/10кВ Пишневая	10	22.09.2022 14:30	22.09.2022 15:30	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
22	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №05, №06 ПС Верховье-1	10	22.09.2022 09:40	22.09.2022 10:28	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»
23	г. Орел	КЛ 6кВ РП 09.10 -ТП 434.02	6	23.09.2022 14:15	23.09.2022 15:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
24	г. Ливны	КВЛ 6кВ №17 ПС Черкасская	6	27.09.2022 16:16	27.09.2022 21:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливненского МФ.
25	г. Орел	ТП 801 РУ 10 кВ	10	27.09.2022 21:00	27.09.2022 23:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ

Зам. генерального директора по производству



А.В.Перьяков