

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь месяц 2022 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов
электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	п. Долгое	КВЛ-10кВ №53 Черемисино	10	02.12.2022 12:45	02.12.2022 13:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно
2	г. Миенск	КЛ 10 кВ ТП 100.03 - ТП 111.01	10	04.12.2022 19:50	04.12.2022 20:52	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Миенского Ф.
3	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 33.12 - ТП 552.06	6	07.12.2022 15:35	07.12.2022 16:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	РП 23 СП 2 — РУ - 6кВ	6	09.12.2022 01:40	09.12.2022 02:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	КЛ 6 кВ №551 ПС Железнодорожная	6	11.12.2022 23:35	12.12.2022 00:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	п. Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово	10	12.12.2022 02:54	12.12.2022 03:11	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
7	п. Змиевка	ТП 007	10	12.12.2022 07:00	12.12.2022 08:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Змиевского МФ
8	п. Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово	10	14.12.2022 09:30	14.12.2022 09:55	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
9	с. Красная Заря	ТП 010	10	14.12.2022 05:20	14.12.2022 07:05	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
10	г. Болхов	КЛ 10кВ № 21, №27, №29 ПС Болхов	10	16.12.2022 02:50	16.12.2022 03:44	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
11	г. Ливны	КЛ 6 кВ №10 ПС Черкасская (ТП005-ТП122)	6	18.12.2022 02:40	18.12.2022 05:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
12	г. Ливны	КЛ 6 кВ №10 ПС Черкасская (ТП 041-ТП 120)	6	18.12.2022 02:40	18.12.2022 06:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
13	г. Миенск	ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Район В	10	18.12.2022 05:20	18.12.2022 06:16	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Миенского Ф.
14	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 29.06-ТП 609.01	6	19.12.2022 13:00	19.12.2022 14:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
15	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05-ТП 860.06	10	20.12.2022 15:10	20.12.2022 16:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
16	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 29.06-ТП 609.01	6	24.12.2022 12:50	24.12.2022 14:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
17	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 13.13-ТП 824.02	10	24.12.2022 21:40	24.12.2022 22:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
18	с. Сосково	ТП 006, ТП 010	10	27.12.2022 10:45	27.12.2022 15:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Нарышкинского МФ
19	п. Кромы	ТП 003, ТП 013	10	28.12.2022 03:57	28.12.2022 04:15	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевого объекта	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
20	г. Кромь	ТП 004, ТП 007, ТП 011, ТП 014, ТП 016, ТП 021, ТП 022, ТП 033 ДЭП-94 (вед.)	10	28.12.2022 03:57	28.12.2022 07:27	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
21	г. Кромь	ТП 004, ТП 007, ТП 011, ТП 014, ТП 016, ТП 021, ТП 022, ТП 033 ДЭП-94 (вед.)	10	28.12.2022 10:10	28.12.2022 10:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Кромского МФ
22	г. Кромь	ТП 018, ТП 030 Стройматрицаль (вед.), ТП 031 Колос (вед.), ТП 032 СХТ (вед.)	10	29.12.2022 14:30	29.12.2022 16:20	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
23	г. Болхов	ВЛ 10 № 29 ПС Болхов	10	31.12.2022 12:30	31.12.2022 13:44	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Болховского участка.

Главный инженер



В.А. Тимохин