

Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №39 РП 10 кВ №2 Мценск	10	01.01.2023 20:08	01.01.2023 20:25	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ
2	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №14 РП 10 кВ №1 Мценск	10	01.01.2023 21:27	01.01.2023 21:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ Устранено персоналом Мценского Ф
3	г. Болхов	ТП 015	10	03.01.2023 20:05	03.01.2023 21:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Болховского участка.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ №530 ПС Железнодорожная	6	03.01.2023 11:15	03.01.2023 14:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ . Устранено персоналом КС
5	п. Кромы	ТП 004	10	03.01.2023 06:50	03.01.2023 08:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Кромского МФ
6	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05 - ТП 860.06	10	05.01.2023 12:15	05.01.2023 12:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ . Устранено персоналом КС, ПП
7	г. Ливны	КЛ 6 кВ № 28 ПС Пластмасс	6	05.01.2023 17:05	05.01.2023 17:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ . Устранено персоналом Ливенского МФ
8	п. Верховые	ВЛ 10 кВ №18 ПС Верховье-1	10	06.01.2023 03:20	06.01.2023 04:13	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Устранено собственником.
9	п. Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская	10	07.01.2023 18:25	07.01.2023 18:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
10	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 29.16 - ТП 623.05	6	18.01.2023 14:45	18.01.2023 16:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
11	г. Орел	КЛ 6 кВ №107 ПС Орловская ТЭЦ	6	19.01.2023 16:30	19.01.2023 18:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
12	г. Орел	КЛ 6 кВ №739 ПС Юго-Восточная	6	20.01.2023 18:45	20.01.2023 19:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
13	г. Орел	КЛ 6 кВ №604 ПС Западная	6	26.01.2023 16:10	26.01.2023 17:20	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ
14	г. Орел	КЛ 6 кВ №530 ПС Железнодорожная	6	27.01.2023 12:00	27.01.2023 13:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС



Главный инженер

В.А. Тимохин