

Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия

Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	ТП 744 РУ-10 кВ вч. 04	10	03.03.2023 20:10	03.03.2023 22:00	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено собственником
2	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 02.08 - ТП 321.01	6	12.03.2023 14:00	12.03.2023 15:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
3	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 719.09 - ТП 394.03	6	13.03.2023 03:30	13.03.2023 04:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
4	п. Кромы	ТП 004, ТП 007, ТП 011, ТП 014, ТП 016, ТП 021, ТП 022, ТП 033 ДЭП-94 (вкл.)	10	15.03.2023 09:00	15.03.2023 09:40	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго"	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
5	п. Колпна	КВЛ 10 кВ №1 ПС Колпна	10	15.03.2023 17:10	15.03.2023 17:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Дивенского МФ.
6	г. Орел	КЛ 6 кВ № 637 ПС Западная	6	25.03.2023 01:20	25.03.2023 01:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
7	г. Миценк	КЛ 10 кВ ТП 100.03 - ТП 111.01	10	25.03.2023 13:30	25.03.2023 14:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Миценского Ф.
8	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая" реклоузер №3.	10	27.03.2023 21:15	27.03.2023 22:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.
9	г. Орел	КЛ 6 кВ №110 ПС ТЭЦ	6	28.03.2023 09:40	28.03.2023 10:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
10	г. Орел	КЛ 6 кВ №708 РП Потручич	6	30.03.2023 03:50	30.03.2023 04:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным КЛ ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС

Главный инженер



В.А. Тимохин