

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель - месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 491.08 - ТП 517.01	6	01.04.2023 01:30	01.04.2023 02:30	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
2	г. Болхов	ВЛ 10кВ №10 ПС Болхов	10	03.04.2023 10:00	03.04.2023 10:35	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Болховского участка.
3	г. Дивны	КЛ 6 кВ №5 ПС ДААЗ	6	03.04.2023 21:25	04.04.2023 00:10	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ №844 ПС Центральная	10	04.04.2023 20:45	04.04.2022 21:44	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
5	г. Орел	КЛ 10 кВ №460 ПС Советская	10	05.04.2023 09:04	05.04.2023 09:55	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
6	г. Дивны	КЛ 6 кВ № 10 ПС Черкасская	6	07.04.2023 00:40	07.04.2023 01:45	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
7	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	07.04.2023 07:15	07.04.2023 10:10	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Мценского Ф
8	г. Орел	КЛ 10 кВ ТП 766.06-ТП 757.05	10	08.04.2023 11:30	08.04.2023 12:15	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
9	г. Орел	КЛ 6 кВ №447 ПС Советская	6	16.04.2023 13:00	16.04.2023 15:45	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
10	г. Орел	КЛ 10 кВ № 25 ПС Восточная	10	19.04.2023 06:12	19.04.2023 08:00	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
11	г. Дивны	КВЛ 6кВ № 1 ПС Пушкинская	6	19.04.2023 11:45	19.04.2023 15:00	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
12	г. Дивны	КЛ 6кВ №4 ПС ПМ	6	19.04.2023 14:25	19.04.2023 18:00	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
13	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 22.10 - ТП 604.01	6	22.04.2023 11:55	22.04.2023 13:30	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
14	г. Орел	КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная	10	22.04.2023 22:50	23.04.2023 01:10	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
15	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №05 ПС Верховье-1	10	28.04.2023 10:03	28.04.2023 10:20	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Повторное включение успешное
16	г. Орел	КЛ 6 кВ №634 ПС Западная	6	28.04.2023 23:30	29.04.2023 00:05	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
17	г. Орел	КЛ 6 кВ №604 ПС Западная	6	28.04.2023 23:30	29.04.2023 00:40	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
18	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	28.04.2023 02:35	28.04.2023 02:46	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешное
19	г. Орел	КЛ 6 кВ №446 ПС Советская	6	30.04.2023 16:15	30.04.2023 17:20	Повреждение оборудования и ДЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешное

Главный инженер



В.А. Тимохин