

Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления подачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ №7 ПС Приборная	6	02.07.2023 06:00	02.07.2023 06:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
2	г. Орел	КЛ 6 кВ №606 ПС Западная	6	02.07.2023 20:30	02.07.2023 21:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
3	г. Ливны	КЛ 6кВ №28 ПС Пластмасе	6	02.07.2023 16:20	02.07.2023 17:20	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ.
4	г. Ливны	КВЛ 6кВ № 23 ПС Пластмасе	6	02.07.2023 16:20	02.07.2023 17:40	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ.
5	г. Ливны	КЛ 6кВ № 25 ПС Пластмасе	6	02.07.2023 16:20	02.07.2023 21:10	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ.
6	г. Ливны	КЛ 6кВ № 24 ПС Пластмасе	6	02.07.2023 16:20	02.07.2023 20:35	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ.
7	г. Орел	КЛ 10 кВ №461 ПС Советская	10	03.07.2023 03:30	03.07.2023 05:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (липами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
8	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 25.05 - ТП 187.01	10	03.07.2023 10:20	03.07.2023 11:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (липами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
9	г. Орел	КЛ 6 кВ №230 ПС Заводская	6	04.07.2023 18:00	04.07.2023 18:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
10	г. Мценск	ЦРП 10 кВ ЗАО "Коммаш"	10	04.07.2023 18:45	04.07.2023 19:22	Отключение, вызванное ТН в ведомственных сетях	Устранено персоналом собственника
11	г. Орел	КЛ 6 кВ №110 ПС Орловская ТЭЦ	6	05.07.2023 13:40	05.07.2023 14:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
12	г. Мценск	2 секция шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	05.07.2023 10:55	05.07.2023 11:35	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".
13	г. Орел	2 секция шин КРУН 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Приборная	6	06.07.2023 09:55	06.07.2023 12:45	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".
14	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ № 18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая" реконзурер №1	10	08.07.2023 05:50	08.07.2023 07:00	Отключение, вызванное ТН в ведомственных сетях	Устранено персоналом собственника
15	с. Тросна	ТП 001, ТП 002, ТП 004, ТП 006, ТП 009, ТП 018, ТП 020	10	13.07.2023 16:00	13.07.2023 21:15	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".
16	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 100 ячейка 03 - ТП 111 ячейка 01	10	14.07.2023 11:15	14.07.2023 11:58	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф
17	п. Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" реконзурер №4.	10	14.07.2023 07:14	14.07.2023 07:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.
18	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.11 - ТП 401.01	6	17.07.2023 09:45	17.07.2023 16:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (липами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
19	г. Орел	2 секция шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная	10	17.07.2023 09:45	17.07.2023 11:28	Отключение, вызванное ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" – "Орелэнерго".
20	г. Мценск	КЛ 10 кВ ЦРП 01.06 - ТП 023.06	10	17.07.2023 16:30	17.07.2023 17:17	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф
21	г. Орел	КЛ 10 кВ №461 ПС Советская	10	19.07.2023 16:40	19.07.2023 17:30	Отключение, вызванное ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф
22	г. Мценск	КЛ 10 кВ ЦРП 01.01 - ТП 048.02	10	21.07.2023 16:30	21.07.2023 16:48	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (липами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внешланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
23	п. Нарышкино	ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" регоулер №4.	10	21.07.2023 19:10	21.07.2023 19:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.
24	г. Орел	РП 23 СШ 2 РУ-6 кВ	6	24.07.2023 18:35	24.07.2023 19:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
25	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15	6	25.07.2023 05:00	25.07.2023 05:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
26	г. Орел	КЛ 6 кВ №446 ПС Советская	6	25.07.2023 12:00	25.07.2023 12:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (липами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
27	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 002.03 - ТП 061.01	6	26.07.2023 18:15	26.07.2023 18:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
28	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №02, №05, №18, №20 ПС Верховье-1	10	27.07.2023 18:59	27.07.2023 19:30	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети - Центр" – "Орелэнерго".
29	п. Хомутово	ВЛ 10 кВ №07, №16 ПС Хомутово	10	27.07.2023 18:59	27.07.2023 19:40	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети - Центр" – "Орелэнерго".
30	с. Красная Заря	ВЛ 10 кВ №09, №23 ПС Красная Заря	10	27.07.2023 18:59	27.07.2023 20:49	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети - Центр" – "Орелэнерго".
31	с. Русский Брод	ВЛ 10 кВ №01 ПС Русский Брод	10	27.07.2023 18:59	27.07.2023 19:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" – "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети - Центр" – "Орелэнерго".
32	г. Миенск	КВЛ 10 кВ №32 РП 10 кВ №2 Миенск	10	27.07.2023 14:20	27.07.2023 14:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Миенского Ф
33	г. Миенск	КВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 Комаш	10	28.07.2023 04:20	28.07.2023 05:27	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ.
34	г. Миенск	ТП 046	10	28.07.2023 01:20	28.07.2023 02:22	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.

Главный инженер



В.А. Тимохин