

Сводные данные об аварийных отключениях за август месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 16 ПС Черкасская	6	01.08.2023 16:10	01.08.2023 18:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Миценск	КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Район В	10	02.08.2023 08:25	02.08.2023 09:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Миценского Ф.
3	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая"	10	03.08.2023 12:15	03.08.2023 15:55	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях	Устранено персоналом собственника
4	г. Миценск	КВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Комаш	10	05.08.2023 13:25	05.08.2022 14:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Миценского Ф.
5	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 16.09 - ТП 152.04	10	06.08.2023 17:15	06.08.2023 18:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
6	г. Орел	ТП 050 СШ 1 РУ 6 кВ	6	07.08.2023 08:40	07.08.2023 09:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешное
7	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 17 ПС Черкасская	6	09.08.2023 10:00	09.08.2023 10:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 45 ПС ДААЗ	6	09.08.2023 16:15	09.08.2023 18:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Болхов	ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/35/10 Болхов	10	11.08.2023 03:30	11.08.2023 04:55	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
10	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая"	10	11.08.2023 03:50	11.08.2023 04:20	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети-Центр" — "Орелэнерго".
11	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 16.09 - ТП 152.04	10	14.08.2023 10:45	14.08.2023 10:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
12	г. Орел	КЛ 10 кВ №64 ПС Восточная	10	15.08.2023 11:45	15.08.2023 12:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
13	г. Орел	КЛ 10 кВ ТП 861.02 - ТП 860.01	10	15.08.2023 19:15	15.08.2023 21:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
14	г. Ливны	КЛ 6кВ №24 ПС Пластмас	6	16.08.2023 16:00	16.08.2023 17:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
15	г. Ливны	КЛ 6 кВ №1 ПС ДААЗ	6	16.08.2023 17:20	16.08.2023 18:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
16	г. Болхов	ВЛ 10кВ № 10 ПС Болхов	10	21.08.2023 08:55	21.08.2023 11:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Болховского участка
17	г. Орел	КЛ 10 кВ №57 ПС Орловская Районная	10	21.08.2023 17:20	21.08.2023 18:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
18	г. Ливны	КЛ 6 кВ №10 ПС Черкасская	6	23.08.2023 19:15	23.08.2023 20:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
19	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 15.11 - ТП 018.01	10	25.08.2023 06:35	25.08.2023 06:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
20	г. Орел	КЛ 6 кВ № 448 ПС Советская	6	26.08.2023 04:35	26.08.2023 06:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
21	г. Ливны	КЛ 6 кВ ПЛ 25 ПС Пластмас	6	30.08.2023 16:20	30.08.2023 18:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.

Главный инженер



В. А. Тимохин