

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяца 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10 - ТП 371.08	6	01.09.2023 09:10	01.09.2023 09:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
2	с. Корсаково	ТП 001, ТП 002, ТП 003, ТП 004, ТП 005, ТП 006, ТП 008	10	04.09.2023 12:30	04.09.2023 13:25	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
3	г. Орел	КЛ 10 кВ № 57 ПС Орловская районная	10	07.09.2023 16:25	07.09.2023 17:50	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом собственника
4	г. Орел	КЛ 10 кВ № 929 ПС Пищевая	10	08.09.2023 09:40	08.09.2023 10:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
5	г. Орел	ТП 861	10	08.09.2023 09:40	08.09.2023 11:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
6	г. Орел	КЛ 10 кВ № 926 ПС Пищевая	10	12.09.2023 13:55	12.09.2023 14:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
7	г. Орел	ТП 107	6	14.09.2023 13:50	14.09.2023 14:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Повторное включение успешно.
8	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская	6	14.09.2023 15:10	14.09.2023 16:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Орел	КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ	6	15.09.2023 14:40	15.09.2023 15:30	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом собственника
10	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 15.12 - ТП 036.03	10	16.09.2023 08:55	16.09.2023 09:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Устранено персоналом КС
11	п.Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" реклоузер №1.	10	20.09.2023 11:40	20.09.2023 13:06	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго" сторонними организациями (лицами)	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
12	г. Орел	1,2,3 секция шин 10 кВ ПС 110/35/10/6 Советская	10	23.09.2023 21:40	23.09.2023 21:47	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
13	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 18.05 - ТП 660.03	10	25.09.2023 09:25	25.09.2023 10:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго" сторонними организациями (лицами)	Устранено персоналом КС
14	г. Орел	КЛ 6 кВ № 604 ПС Западная	6	27.09.2023 00:20	27.09.2023 00:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Устранено персоналом КС
15	г. Орел	КЛ 10 кВ № 460 ПС Советская	10	27.09.2023 21:05	27.09.2023 22:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелблээнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
16	г. Орел	КЛ 10 кВ № 57 ПС Орловская районная	10	29.09.2023 15:00	29.09.2023 16:40	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом собственника

