

Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь 2023 года по границам территориальных зон деятельности организациями, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внешнего отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	п.Верховье	ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье-1	10	06.10.2023 19:32	06.10.2023 00:26	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
2	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	06.10.2023 11:25	06.10.2023 12:29	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского МФ.
3	г.Ливны	КВЛ 6 кВ ПЛ 11 ПС "Черкасская"	6	07.10.2023 22:30	07.10.2023 00:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	п.Змиевка	ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка	10	08.10.2023 15:40	08.10.2023 16:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Змиевского МФ
5	п.Кромы	ТП 018	10	08.10.2023 05:10	08.10.2023 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Кромского МФ
6	г. Ливны	КЛ-6кВ №05 ПС ЛАА3	6	09.10.2023 01:40	09.10.2023 03:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
7	г.Орел	ТП 050 СШ 1 РУ 6 кВ	6	10.10.2023 10:30	10.10.2023 12:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
8	г. Орел	КЛ 10 кВ № 57 ПС Орловская районная	10	12.10.2023 20:20	12.10.2023 21:55	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом собственника.
9	г. Ливны	КВЛ 6кВ №11 ПС Черкасская	6	16.10.2023 17:05	16.10.2023 19:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
10	г. Ливны	КВЛ 6кВ ПЛ 4 ПС Черкасская	6	16.10.2023 22:20	17.10.2023 01:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
11	г. Орел	КЛ 10 кВ № 670 ПС Западная	10	17.10.2023 10:00	17.10.2023 12:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
12	г. Орел	1 секция шин РУ 10 кВ ПС Восточная	10	17.10.2023 12:05	17.10.2023 13:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
13	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 12.18 - ТП 310.01	6	17.10.2023 23:35	18.10.2023 01:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
14	п.Залегощь	КВЛ 10 кВ №25 ПС Залегощь	10	20.10.2023 22:30	21.10.2023 02:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Залегощенского МФ.
15	г. Орел	РП 22 СШ 1 РУ 6 кВ	6	21.10.2023 05:40	21.10.2023 07:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
16	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Район В	10	23.10.2023 00:17	23.10.2023 10:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Мценского МФ.
17	г. Орел	ТП 805 РУ 10 кВ	10	26.10.2023 14:20	26.10.2023 15:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
18	с.Тросна	ТП 001, ТП 002, ТП 004, ТП 006, ТП 009, ТП 018, ТП 020	10	26.10.2023 09:05	26.10.2023 19:35	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
19	п.Колпна	КВЛ-10кВ ПЛ-10 ПС Колпна	10	26.10.2023 20:30	26.10.2023 21:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
20	г. Орел	КЛ 10 кВ № 02 ПС Восточная	10	27.10.2023 03:40	27.10.2023 05:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
21	п.Кромы	ТП 005, ТП 019, ТП 027 Вымпелком (вкл.), ТП 028 Мобиком центр (вкл.), ТП 029 ДУ (вкл.)	10	27.10.2023 11:30	27.10.2023 13:16	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления-ления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
22	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская	6	28.10.2023 00:25	28.10.2023 03:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
23	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская	6	28.10.2023 22:00	28.10.2023 22:56	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
24	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 06.05 - ТП 781.03	6	30.10.2023 12:50	30.10.2023 15:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
25	г. Орел	КЛ 10 кВ №469 ПС Советская	10	30.10.2023 12:50	30.10.2023 14:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
26	г. Орел	2 секция шин РУ 10 кВ РП 13	10	31.10.2023 12:30	31.10.2023 13:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
27	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 15.16 - ТП 017.02	10	31.10.2023 21:50	31.10.2023 22:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин