

Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организации или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ-6кВ №23 ПС Пластмасс	6	01.12.2023 11:30	01.12.2023 16:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ № 2 ПС Приборная	6	06.12.2023 09:25	06.12.2023 09:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская	6	07.12.2023 8:00	07.12.2023 9:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 38 ПС "Пластмасс"	6	14.12.2023 21:00	15.12.2023 01:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
5	п. Нарышкино	ТП 012	10	14.12.2023 18:30	14.12.2023 20:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
6	п. Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово	10	15.12.2023 04:12	15.12.2023 14:39	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
7	п. Хомутово	ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово	10	15.12.2023 19:18	16.12.2023 00:37	Отключение, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
8	г. Ливны	КЛ 6 кВ № 10 пс Черкасская	6	15.12.2023 20:55	15.12.2023 23:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 30.11 - ТП 881.01	10	18.12.2023 11:50	18.12.2023 13:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом КС.
10	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 11.05 - ТП 669.03	6	20.12.2023 04:50	20.12.2023 05:25	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом собственника.
11	п. Змиевка	ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЗ-61 п. Змиевка	10	23.12.2023 05:50	23.12.2023 08:30	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ.
12	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 22.15 - ТП 640.07	6	25.12.2023 20:00	25.12.2023 20:45	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом собственника.
13	г. Орел	КЛ 10 кВ №57 ПС Орловская Районная	10	26.12.2023 16:00	26.12.2023 18:00	Отключение, вызванные ТН в ведомственных сетях.	Перевод питания по резервным линиям ОББ СОТУ. Устранено персоналом собственника.

Главный инженер

В.А. Тимохин

