

Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяца 2024 года по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время возобновления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТП) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ-6кВ №4_№10_№11.ПС Черкасская	6	04.01.2024 00:00	04.01.2024 00:30	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
2	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 02.13 - ТП351.04	6	11.01.2024 11:35	11.01.2024 12:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно
3	г. Орел	КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная	10	12.01.2024 12:20	12.01.2024 12:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
4	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 06.08 - ТП 738.01	10	14.01.2024 09:30	14.01.2024 10:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
5	г. Орел	РП 23 2 СШ РУ 6 - кВ	6	15.01.2024 10:00	15.01.2024 11:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
6	г. Орел	КЛ 10 кВ № 482 ПС Советская	10	16.01.2024 14:45	16.01.2024 15:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
7	г. Мценск	2 секция шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хотынецкая" рестоузер №5.	10	16.01.2024 06:10	16.01.2024 06:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
8	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая" рестоузер №5.	10	18.01.2024 19:45	18.01.2024 20:25	Отключения, вызванные ТН в ведомственных сетях	Устранено персоналом собственника
9	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 25.08 - ТП 187.02	10	19.01.2024 15:20	19.01.2024 16:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
10	с. Красная Заря	ВЛ 10 кВ №09, №23 ПС Красная Заря	10	23.01.2024 21:15	23.01.2024 21:55	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
11	г. Орел	КЛ 10 кВ ТП 744.10 - ТП 754.05	10	27.01.2024 13:15	27.01.2024 14:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС
12	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 23.07 - ТП 425.02	6	28.01.2024 04:20	28.01.2024 04:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС



В.А. Тимохин

Главный инженер