

Сводные данные об аварийных отключениях за январь месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Наименование электросетевого объекта.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления-ления передачи электроэнергии потребителям.	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 02.13 - ТП351.04	6	11.01.2024 11:35	11.01.2024 12:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешное
2	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 06.08 - ТП 738.01	10	14.01.2024 09:30	14.01.2024 10:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
3	г. Орел	РП 23 2 СШ РУ 6 - кВ	6	15.01.2024 10:00	15.01.2024 11:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
4	г. Орел	КЛ 10 кВ № 482 ПС Советская	10	16.01.2024 14:45	16.01.2024 15:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
5	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 25.08 - ТП 187.02	10	19.01.2024 15:20	19.01.2024 16:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
6	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 744.10 - ТП 754.05	10	27.01.2024 13:15	27.01.2024 14:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС
7	г. Ливны.	КЛ 6 кВ РП 23.07 - ТП 425.02	6	28.01.2024 04:20	28.01.2024 04:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ

Главный инженер



В.А. Тимохин