

Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2023 года по границам территориальных зон деятельности организациями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи энергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 23 ПС Пластмасс	6	01.02.2024 01:50	01.02.2024 05:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15	6	02.02.2024 08:35	02.02.2024 08:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел	КЛ 10 кВ № 57 ПС Орловская районная	10	02.08.2024 04:10	02.08.2024 05:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	п. Нарышкино	ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская"	10	02.13.2024 20:10	02.13.2024 22:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
5	п. Шаблякино	ВЛ 10 кВ №03(А) ПС 35/10 кВ "Шаблякинская"	10	02.13.2024 14:35	02.13.2024 16:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
6	г. Ливны	КВЛ 6кВ № 15 ПС Пластмасс	6	02.14.2024 01:50	02.14.2024 05:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
7	г. Ливны	КЛ 6кВ № 28 ПС Пластмасс	6	02.14.2024 17:35	02.14.2024 19:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Болхов	ВЛ 10 кВ № 29 ПС Болхов	10	02.15.2024 05:50	02.15.2024 09:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Болховского участка
9	п. Покровское	ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110/35/10 кВ Покровская	10	02.15.2024 07:30	02.15.2024 10:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Змиевского МФ
10	п. Кромы	ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кромская	10	02.15.2024 13:20	02.15.2024 16:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Кромского МФ
11	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №14 РП 10 кВ №1 Мценск	10	02.15.2024 06:15	02.15.2024 10:08	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского филиала.
12	п. Нарышкино	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" реклоузер №5	10	02.15.2024 07:05	02.15.2024 08:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Нарышкинского МФ
13	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03	10	02.19.2024 10:20	02.19.2024 12:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
14	г. Орел	КЛ 6 кВ № 554 ПС Железнодорожная	6	02.21.2024 07:00	02.21.2024 07:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
15	г. Орел	КЛ 6 кВ №03 ПС Химмаш	6	02.21.2024 15:00	02.21.2024 16:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
16	г. Орел	КЛ 10 кВ ТП 744.10 - ТП 754.05	10	02.25.2024 11:35	02.25.2024 12:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
17	г. Мценск	ТП 046	10	02.27.2024 12:53	02.27.2024 14:23	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Мценского филиала

Главный инженер

В.А. Тимохин