

Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципально-образовательной территории, на которой находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи энергии потребителям	Причина технологического нарушения (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ №446 ПС Советская	6	08.03.2024 03:00	08.03.2024 03:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 33.06 - ТП 739	6	12.03.2024 19:10	12.03.2024 20:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	п. Долгое	КВЛ 10кВ №9 ПС Долгое	10	13.03.2024 01:40	13.03.2024 06:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	г. Ливны	КЛ 6 кВ № 24 ПС Пластмасс	6	19.03.2024 21:40	19.03.2024 22:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
5	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 38 пс Пластмасс	6	19.03.2024 21:40	20.03.2024 01:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
6	г. Орел	РП 17 РУ 10 кВ 1 СШ	10	26.03.2024 14:55	26.03.2024 16:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом службы ТП
7	г. Ливны	КЛ 6 кВ № 10 ПС "Черкасская"	6	29.03.2024 13:35	29.03.2024 14:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 21.05 - ТП 206.01	10	31.03.2024 21:20	31.03.2024 22:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А.Тимохин