

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель 2024 года по границам территориальных зон деятельности организациями, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Наименование электросетевого объекта.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям.	Причина технологического нарушения (ПН) (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Колпна.	КВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Колпна".	10	01.04.2024 08:00	01.04.2024 11:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Орел.	КЛ 6 кВ №107 ПС Орловская ГЭЦ - ТП 651.04.	6	03.04.2024 01:00	03.04.2024 02:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел.	кЛ 10 кВ РП 13.12 - ТП 840.08.	10	04.04.2024 07:55	04.04.2024 08:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел.	КЛ 10 кВ РП 13.03 - ТП 831.04.	10	04.04.2024 18:20	04.04.2024 19:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел.	КЛ 10 кВ №20 ПС Восточная.	10	07.04.2024 06:35	07.04.2024 07:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел.	РП 10 СШ 1 РУ 10 кВ.	10	16.04.2024 22:50	17.04.2024 00:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Мценск.	КВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Коммаш.	10	17.04.2024 19:00	17.04.2024 19:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
8	г. Орел.	КЛ 10 кВ РП 21.05-ТП 206.01.	10	18.04.2024 04:00	18.04.2024 05:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	г. Ливны.	КЛ 6 кВ №25 ПС Пластмасс.	6	19.04.2024 13:45	19.04.2024 16:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
10	г. Мценск.	КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Район В.	10	19.04.2024 18:57	19.04.2024 20:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
11	г. Болхов.	ВЛ 10 кВ №10.	10	21.04.2024 10:25	21.04.2024 12:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Болховского участка.
12	г. Орел.	КЛ 6 кВ РП 03.16 - ТП 037.02.	6	24.04.2024 17:10	24.04.2024 18:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
13	г. Ливны.	КЛ -6кВ №0 ПС ПМ.	6	30.04.2024 23:40	01.05.2024 00:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.

Зам.главного инженера

В.А. Пестрченко