

Сводные данные об аварийных отключениях за май месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внешланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная	10	05.05.2024 18:20	05.05.2024 19:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	п. Долгое	КВЛ 10кВ №53 ПС Черемисно	10	06.05.2024 13:00	06.05.2024 19:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом МФ.
3	г. Орел	КЛ 10 кВ ТП 744.10 - ТП 754.05	10	17.05.2024 11:30	17.05.2024 12:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Ливны	КВЛ : кВ №1 ПС Пушкарская	6	19.05.2024 08:10	19.05.2024 08:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
5	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 24.13-ТП 808.02	10	20.05.2024 15:20	20.05.2024 16:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Дмитровск	ТП 017	10	24.05.2024 17:20	24.05.2024 18:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Кромского МФ.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ №739 ПС Юговосточная	6	28.05.2024 02:10	28.05.2024 03:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15	6	28.05.2024 04:50	28.05.2024 05:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	г. Орел	КЛ 10 кВ № 474 ПС Советская	10	28.05.2024 15:30	28.05.2024 17:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
10	г. Орел	КЛ 6 кВ № 822 ПС Центральная	6	28.05.2024 19:00	28.05.2024 20:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
11	г. Орел	КЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная	10	29.05.2024 04:00	29.05.2024 06:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
12	г. Орел	КЛ 6 кВ №15 ПС Приборная	6	31.05.2024 15:35	31.05.2024 16:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин