

Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная	10	03.06.2024 16:00	03.06.2024 16:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	п. Залегощь	ВЛ № 12 ПС 110/35/10 Залегощь	10	05.06.2024 00:20	05.06.2024 01:34	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Залегощенского МФ.
3	г. Болхов	ВЛ 10 кВ №29 ПС Болхов	10	06.06.2024 17:20	06.06.2024 19:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Болховского участка
4	г. Орел	ТП 679 яч. 01 РУ-6 кВ	6	06.06.2024 14:10	06.06.2024 15:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 096.01 - ТП 025.01	10	06.06.2024 17:45	06.06.2024 18:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
6	г. Орел	ТП 107 яч. 06 РУ-6 кВ	6	07.06.2024 12:00	07.06.2024 13:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	с. Тросна	ТП 001, ТП 002, ТП 004, ТП 006, ТП 009, ТП 018, ТП 020	10	07.06.2024 21:52	08.06.2024 03:14	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
8	г. Орел	КЛ 10 кВ №25 ПС Восточная	10	09.06.2024 03:00	09.06.2024 03:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	п. Залегощь	ТП 028	10	10.06.2024 15:50	10.06.2024 16:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ.
10	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 02.10 - ТП 301.02	6	11.06.2024 23:50	12.06.2024 01:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
11	п. Хотынец	ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ "Хотынецкая".	10	11.06.2024 09:30	11.06.2024 11:45	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
12	г. Орел	КЛ 6 кВ №254 ПС Заводская	6	12.06.2024 00:20	12.06.2024 01:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
13	г. Орел	КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная	10	12.06.2024 12:55	12.06.2024 13:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
14	г. Орел	КЛ 10 кВ №15 ПС Восточная	10	13.06.2024 15:00	13.06.2024 17:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами)	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
15	п. Долгое	КВЛ-10кВ №17 ПС Долгое	10	16.06.2024 09:50	16.06.2024 15:03	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
16	г. Мценск	ТП 059 РУ 10 кВ ячейка 10	10	17.06.2024 00:45	17.06.2024 02:03	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Мценского Ф.
17	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Коммаш	10	17.06.2024 06:28	17.06.2024 13:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
18	г. Болхов	ТП 050	10	20.06.2024 11:40	20.06.2024 12:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Болховского участка.
19	г. Орел	КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная	10	20.06.2024 10:30	20.06.2024 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом КС.
20	г. Новосиль	КЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Новосиль - ТП100Р	10	20.06.2024 14:00	20.06.2024 14:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Залегощенского МФ.
21	п. Кромы	ТП 018, ТП 030 Строймагистраль, ТП 031 Колос, ТП 032 СХТ	10	20.06.2024 16:36	20.06.2024 18:22	Отключения, вызванные ТН в сетях смежной сетевой организации ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".	Устранено персоналом ПАО "Россети- Центр" — "Орелэнерго".
22	г. Ливны	КВЛ-6кВ № 23 ПС ПЛАСТМАСС	6	20.06.2024 14:30	20.06.2024 15:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОБВ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевого объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
23	г. Ливны	КВЛ 6кВ № 13 ПС ЧЕРКАССКАЯ	6	20.06.2024 14:30	20.06.2024 16:03	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
24	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №03 ПС Тяговая	10	20.06.2024 14:12	20.06.2024 18:04	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
25	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №39 РП 10 кВ №2 Мценск	10	20.06.2024 14:15	20.06.2024 17:09	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
26	г. Орел	КЛ 10 кВ №04 ПС Восточная	10	21.06.2024 10:30	21.06.2024 10:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
27	г. Орел	КЛ 10 кВ № 474 ПС Советская	10	29.06.2024 11:00	29.06.2024 11:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго" сторонними организациями (лицами).	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин