

Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними факторами

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи энергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (непланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ №613 ПС Западная - РП 09.14	6	02.07.2024 09:25	02.07.2024 11:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 511.02 - ТП 513.04	6	02.07.2024 09:50	02.07.2024 10:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	п. Кромы	ТП 008	10	03.07.2024 12:30	03.07.2024 16:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Кромского МФ.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ №510 ПС Железнодорожная	6	06.07.2024 06:30	06.07.2024 07:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Ливны	ТП 011	6	09.07.2024 06:55	09.07.2024 15:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
6	г. Орел	КЛ 6 кВ №605 ПС Западная	6	14.07.2024 04:45	14.07.2024 05:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №11 пс Червасская	6	15.07.2024 04:05	15.07.2024 09:58	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Ливны	КЛ 6кВ №10 ПС Червасская	6	18.07.2024 17:05	18.07.2024 17:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15	6	24.07.2024 08:05	24.07.2024 08:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
10	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Комашин	10	25.07.2024 05:30	25.07.2024 08:46	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Мценского Ф.
11	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Комашин	10	25.07.2024 04:40	25.07.2024 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.

Зам. главного инженера

В.А. Петрученко