

Сводные данные об аварийных отключениях за августе месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи энергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Ливны	КВЛ 6кВ № 33 ПС Пластмасс	6	01.08.2024 10:15	01.08.2024 12:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
2	г. Ливны	КЛ 6кВ № 15 ПС ПМ	6	01.08.2024 10:50	01.08.2024 12:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешное
3	г. Орел	ТП 050 СШ 1 РУ 6 кВ	6	02.08.2024 04:45	02.08.2024 06:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Мценск	КЛ 10 кВ ТП 021.04 - ТП 071.02	10	04.08.2024 14:00	04.08.2024 15:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
5	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 26.09 - ТП 144.06	10	05.08.2024 03:55	05.08.2024 06:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 21.06-ТП 201.01	10	06.08.2024 19:00	06.08.2024 19:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешное
7	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 11 ПС «Пушкарская»	6	08.08.2024 11:45	08.08.2024 13:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
8	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 03.10 - ТП 020.06	6	23.08.2024 15:30	23.08.2024 16:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10 - ТП 371.08	6	25.08.2024 14:20	25.08.2024 15:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
10	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 36.25 - ТП 374.03	10	31.08.2024 17:15	31.08.2024 17:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.



В.А. Тимохин

Главный инженер