

Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 16.07 - ТП 007.01	10	04.09.2024 23:00	04.09.2024 23:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Ливны	КВЛ-6кВ №38 ПС Пластмасс	6	06.09.2024 23:50	07.09.2024 01:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
3	г. Ливны	КЛ-6кВ №28 ПС Пластмасс	6	07.09.2024 02:45	07.09.2024 03:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	п. Залегощь	ТП028	10	11.09.2024 19:30	11.09.2024 23:13	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Залегощенского МФ.
5	г. Ливны	ВВ 01 ТП 158	6	12.09.2024 14:30	12.09.2024 17:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
6	г. Ливны	ВВ 01 ТП 037 (КВЛ 6кВ №1 ПС Пушкарская)	6	12.09.2024 13:25	12.09.2024 16:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
7	г. Ливны	ВВ 01 ТП 037	6	26.09.2024 05:40	26.09.2024 06:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.
8	г. Ливны	ВВ 01 ТП 058	6	26.09.2024 07:20	26.09.2024 09:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Повторное включение успешно.

Главный инженер



В.А. Тимохин