

Сводные данные об аварийных отключениях за октябрь - месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (всплывающего отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	1 секция шин РУ 10 кВ РП 30	10	05.10.2024 23:55	06.10.2024 02:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Болхов	ВЛ 10 кВ № 29 ПС Болхов	10	07.10.2024 06:40	07.10.2024 10:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Болховского участка.
3	п. Долгое	КВЛ 10 кВ №17 ПС "ДОЛГОЕ"	10	08.10.2024 14:56	08.10.2024 17:36	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	п. Верховье	ВЛ 10 кВ №18 ПС Верховье-1	10	12.10.2024 02:45	12.10.2024 06:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Верховьского МФ.
5	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 160.01 - РП 04.12	6	13.10.2024 21:40	13.10.2024 23:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 10.14 - ТП 871.06	10	14.10.2024 02:00	12.10.2024 02:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 25.05 - ТП 187.01	10	14.10.2024 11:50	14.10.2024 12:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел	КЛ 10 кВ №7 ПС Восточная	10	24.10.2024 15:30	24.10.2024 15:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

Главный инженер



В.А. Тимохин