

Сводные данные об аварийных отключениях за ноябрь 2024 года по границам территориальных зон деятельности организациями, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 12.13-ТП 540.03	6	02.11.2024 02:00	02.11.2024 02:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 21.06 - ТП 201.01	10	03.11.2024 23:30	04.11.2024 00:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	п. Змиевка	ВЛ 10 кВ № 7 ЛС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка	10	04.11.2024 14:10	04.11.2024 16:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Змиевского МФ.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ №719 РП Погрузчик	6	12.11.2024 01:25	12.11.2024 02:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	КЛ 6 кВ № 271 ПС Заводская - ТП 491.10	6	12.11.2024 02:15	12.11.2024 04:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	с. Сосково	ТП 002	10	15.11.2024 05:45	15.11.2024 07:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Нарышкинского МФ.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ ТП 719.09 - ТП 394.03	6	16.11.2024 00:25	16.11.2024 02:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	п. Залегошь	ВЛ-10 кВ №17	10	23.11.2024 09:45	23.11.2024 10:57	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Залегощенского МФ.

Главный инженер



В.А. Тимохин