

Сводные данные об аварийных отключениях за декабрь месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства.

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Наименование электросетевого объекта.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления передачи энергии потребителям.	Причина технологического нарушения (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Орел	ТП 719	6	06.12.2024 16:40	06.12.2024 20:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОГУ. Устранено персоналом КС.
2	п. Нарышкино	ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Нарышкинская" реклоузер №5	10	12.12.2024 21:10	12.12.2024 21:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Нарышкинского МФ.
3	г. Мценск	КВЛ 10 кВ №39 РП 10 кВ №2 Мценск	10	17.12.2024 10:20	17.12.2024 12:17	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОГУ. Устранено персоналом Мпенского Ф.
4	г. Ливны	ТП 037 ВВ 01	6	18.12.2024 21:40	18.12.2024 22:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОГУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.



В.А. Тимохин

Главный инженер