

Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2024 года по границам территориальных зон деятельности организациями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления-ления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 05.02 - РП 03.15	6	02.02.2025 12:00	02.02.2025 12:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 17.09 - ТП 167.04	10	10.02.2025 14:20	10.02.2025 15:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел	КЛ 6 кВ № 530 ПС Железнодорожная	6	11.02.2025 11:15	11.02.2025 12:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 36.25-ТП 574.03	10	14.02.2025 13:00	14.02.2025 14:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	КЛ 6 кВ №2 ПС Приборная	6	21.02.2025 20:50	21.02.2025 22:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел	КЛ 6 кВ № 449 ПС Советская	6	26.02.2025 10:45	26.02.2025 11:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.



В.А. Тимохин

Главный инженер