

Сводные данные об аварийных отключениях за март месяц 2025 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 30.28 - ТП 894.02	10	02.03.2025 21:35	02.03.2025 22:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	п. Долгое	КВЛ 10кВ №1 ПС Долгое (9 ТП)	10	02.03.2025 01:10	02.03.2025 02:03	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
3	г. Мценск	КВЛ 10кВ №13 ПС Район В	10	04.03.2025 23:57	05.03.2025 04:59	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Мценского Ф.
4	г. Орел	РП 04	6	21.03.2025 09:25	21.03.2025 10:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.

Главный инженер

В.А. Тимохин